



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 26.08.2020r.

1/107/ZO/COV/20

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania na dostawę chłodziarek na odczynniki laboratoryjne – 2 szt.

Znak sprawy: 107/ZO/COV/20

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie zapytania ofertowego nr 107/ZO/COV/20:

Pyt. 1. Prosimy o odstąpienie od wymogu chłodziarki wyposażonej w termostat zabezpieczający przed spadkiem temperatury poniżej 2 0C i jednocześnie prosimy o wyjaśnienie wprowadzenia takiego wymogu.

W przypadku utraty źródła zasilania przez chłodziarkę, temperatura wewnątrz chłodziarki zaczyna stopniowo wzrastać, nie obniżać się poniżej 2 0C, a jej wzrost jest uzależniony od częstotliwości otwieranych drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Pyt.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 676*730*1935mm ?

Odpowiedź: TAK

Pyt. 3. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Obciążalność mechaniczna wbudowanych elementów 100 kg/m2” ?

Odpowiedź: WYTRZYMAŁOŚĆ ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH (PÓLEK) NA OBCIĄŻENIE DO 100KG/M2, JEDNAK TEN PARAMETR MOŻE BYĆ POMINIĘTY.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 44 979 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pyt. 4. Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania chłodziarki spełniającej normę DIN 58345

Norma DIN 58345 obejmuje następujące wymagania:

- utrzymanie temperatury roboczej od +2°C do +8°C
- eksploatacja w temperaturze otoczenia od +10°C do +35°C
- poziom szumu poniżej 60 dB(A)
- optyczny i akustyczny alarm ostrzegający przed zbyt wysoką i niską temperaturą
- optyczny i akustyczny alarm sygnalizujący awarię zasilania przez co najmniej 12 godzin (alarm braku zasilania)
- termostat zapobiegający spadkowi temperatury poniżej +2°C
- obciążalność mechaniczna wbudowanych elementów 100 kg/m²
- zamknięte drzwi

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

2. " Chłodziarka jaką chcemy zaproponować spełnia większość wymogów określonych w normie, niektóre w zakresie większym niż stanowią jej wymagania np. alarm otwartych drzwi, alarm nieprawidłowego działania czujnika, 72 godziny po włączeniu alarmu braku zasilania wyświetlana jest rzeczywista temperatura wewnątrz chłodziarki, pobieranie danych zapisanych na pamięci USB, graficzny wykres temperatury, nagrywanie jednego zestawu danych na minutę, ciągle nagrywanie przez 30 dni, wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym, hasło użytkownika, hasło administratora".

Odpowiedź: ZGADZAMY SIĘ.

Pyt. 4 Pytanie do UMOWY

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności zaoferowanego sprzętu zgodnego z dyrektywą medyczną. Produkt jaki chcemy zaoferować jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, posiada deklarację zgodności i Certyfikat i jest oznaczony znakiem CE, ale nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Chłodziarki jakie są oferowane na rynku polskim przez innych Wykonawców, również nie są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującym prawem, natomiast dalszy zapis: „przy czym sprzęt, który jest wyrobem medycznym posiada dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych w szczególności deklarację zgodności CE” odnosi się wyłącznie do wyrobów medycznych.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 44 979 000,00 zł (opłacony w całości)


Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Dodatkowo, Departament informuje, że minimalna wymagana ilość pólek w chłodziarce to 5.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Operacyjnych


Jarosław Jermalonek

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 44 979 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



