Agregat wody lodowej
moc chłodnicza 63,5kW
moc elektryczna 22,2kW
zasilanie 3x400V
wymiary LxBxH(mm)
2350x1100x1920mm
masa robocza 1230kg
zbiornik buforowy 400L
układ pompowy o sprężu 120kPa
parametry 6/12°C
czynnik 35% roztwór wody z glikolem etylenowym

sekcja pusta centrali NW1
wymiary LxBxH 1500x1315x1055mm
masa 148kg
moc elektryczna grzałek 2x150W
zasilanie 1x230V
moduł nagrzewnicy nr 1 - moc 200W
zasilanie 1x230V
moduł nagrzewnicy nr 2 - moc 100W
zasilanie 1x230V

Centrala NW1
nawiew 8500m³/h
wywiew 6850m³/h
wymiary: 6750x1315x1200mm (LxBxH)
masa łączna 1985kg
moc znamionowa silników
nawiewny 7,5kW
wywiewny 3,0kW
zasilanie 3x400V
moc nagrzewnicy wodnej 1 stopnia = 73,8kW
moc nagrzewnicy wodnej 2 stopnia = 31,8kW
moc chłodnicy wodnej = 77,75kW

Opierzenie z blachy tyt.-cynk krawędzi szybu - stojąca

POZIOMY STAŁY SYSTEM KOTWICZĄCY Z PROWADNICĄ LINOWĄ, ZGODNIE Z PN-EN 795 KL. C, OK. 63mb
SPOSÓB MOCOWANIA PUNKTÓW MOCUJĄCYCH: KOŁKAMI ROZPOROWYMI, DO STALI ŚRUBAMI M12

GRANICA OPRACOWANIA

RURA SPUSTOWA Ø 100cm
blacha stalowa ocynkowana

RYNNA ODWADNIAJĄCA Ø 150cm

Wyrzutnia dachowa
otwór 25x20cm
otwór Ø16cm
otwór 65x125cm
otwór 25x40cm
otwór 80x80cm
otwór 70x80cm
otwór 50x100cm
otwór 25x25cm

N2-0 500x500 6.00 m
V2-0 500x400 6.05 m
N1-0 700x700 6.05 m
N1-0 700x700 7.45 m
V1-0 700x600 6.05 m
V3-0 400x300 6.00 m
N3-0 300x300 6.00 m
V2-0 600x600 6.70 m
V2-0 500x600 6.70 m
N2-0 500x500 7.45 m
N2-0 300x300 7.40 m
N3-0 300x300 6.00 m
N1-0 1300x750 6.05 m
N1-0 3500x750

ZBIORCZA CZERPNIA 13500m³/h

UWAGA!
PODKONSTRUKCJE STALOWE POD CENTRALE WG. OPRACOWANIA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

sekcja pusta centrali NW2
wymiary LxBxH 1500x1015x750mm
masa 114kg
moc elektryczna grzałek 2x150W
zasilanie 1x230V
moduł nagrzewnicy - moc 100W
zasilanie 1x230V

Centrala NW2
nawiew 3700m³/h
wywiew 3400m³/h
wymiary: 5450x1015x1620mm (LxBxH)
masa łączna 1266kg
moc znamionowa silników
nawiewny 3,0kW
wywiewny 1,5kW
zasilanie 3x400V
moc nagrzewnicy wodnej = 23,5kW
moc chłodnicy wodnej = 20,6kW

sekcja pusta centrali NW3
wymiary LxBxH 1500x710x750mm
masa 96kg
moc elektryczna grzałek 2x150W
zasilanie 1x230V
moduł nagrzewnicy - moc 100W
zasilanie 1x230V

Centrala NW3
nawiew 1300m³/h
wywiew 1800m³/h
wymiary: 5550x710x1620mm (LxBxH)
masa łączna 1045kg
moc znamionowa silników
nawiewny 0,55kW
wywiewny 0,75kW
zasilanie 3x400V
moc nagrzewnicy wodnej = 6,2kW
moc chłodnicy wodnej = 7,2kW

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzi na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultować nalezy z projektantem. Wszelkie wyburzenia przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając bacznie uwage czy usuwane elementy nie pełnią role konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować sie z projektantem.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Należy wykonać elewację próbną (tzw. musterfasade albo mokap)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

Trasy komunikacyjne do obsługi urządzeń technicznych, wykonane z papy wzmocnionej (czerwonej), szer. 105cm

nazwa:
Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z budową nowego osobowego dźwigu łóżkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na budowę nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z późniejszymi zmianami
wraz w wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sanit. i gazów med.

inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI
SP. Z O.O. S.K.
ul. Zdobywców Monte cassino 23,
61-695 Poznań,
Tel. +4861/ 63 93 422
Fax. +4861/ 646 90 80
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:

branża:
ARCHITEKTURA

faza:
Projekt wykonawczy

główny projektant:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

opracowanie:
mgr inż. arch. Grzegorz Osiński

rysunek:
RZUT DACHU

sprawdził:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

data: 11.2015
skala: 1:100
nr rysunku: A.03