

KOORDYNACJA PRZECIĄŻENIOWA

Szpital w Skierniewicach - blok operacyjny

LP	ODBIÓR	LINIA	PRĄD OBLICZ. Ib [A]	PRĄD ZNAMIONOWY ZABEZPIECZENIA [A]	PRĄD ZABEZP. NASTAWA In [A]	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA Iz [A]	RODZAJ ZABEZPIECZENIA bezpieczni mocy, lub małowabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik samoczynny z termikiem - 4	WSPÓŁCZ. PRĄDU ZADZIAŁANIA	PRĄD ZADZIAŁANIA I2 [A]	WARUNEK IB<In<Iz	WARUNEK I2<1,45*Iz
1	Razem RP3-I-O	WLZ 3-I-O	5,3	35,0	35,0	42,4	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
2	Razem RP3-K	WLZ 3-K	2,4	35,0	35,0	42,4	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
3	Razem RP3-I-S	WLZ 3-I-S	20,9	80,0	80,0	95,5	1	1,6	128,0	O.K.	O.K.
4	Razem RP3-II-S	WLZ 3-II-S	48,0	80,0	80,0	95,5	1	1,6	128,0	O.K.	O.K.
5	Razem RP3-III-S	WLZ 3-III-S	49,1	63,0	63,0	76,4	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
6	agregat wody lodowej 1	WLZ 1.1	22,2	63,0	63,0	76,4	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
7	nawilżacz parowy	WLZ 2	79,5	125,0	125,0	142,7	1	1,6	200,0	O.K.	O.K.
8	centrala wentylacyjna NW1	WLZ 3	10,5	50,0	50,0	60,9	1	1,6	80,0	O.K.	O.K.
9	centrala wentylacyjna NW2	WLZ 4	4,5	35,0	35,0	45,5	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
10	centrala wentylacyjna NW3	WLZ 5	1,3	25,0	25,0	33,1	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.
11	dźwig łózkowy	WLZ-D	11,0	32,0	32,0	45,5	1	1,6	51,2	O.K.	O.K.