
GRANICA OPRACOWANIA
Instalacje wykonane w I etapie inwestycji
SZKG-3
SSGM
SZKG
A3.016 Korytarz czysty 1 Wykładzina PCV 50.41 m2
A3.017 Wc personelu Płytki ceramiczne 1.31 m2
A3.018 Mag. Sprzętu Wykł. PCV antyelektrost. 7.97 m2
A3.019 Gabinet oddziałowej Wykładzina PCV 9.08 m2
A3.020 Dyżurka lekarzy Wykładzina PCV 13.12 m2
A3.021 Dyżurka pielęgniarek Wykładzina PCV 13.85 m2
A3.022 Pokój śniadań Wykładzina PCV 16.85 m2
A3.023 Mag. Leków Wykładzina PCV 2.56 m2
A3.024 Przygotowanie pacjenta Wykł. PCV antyelektrost. 6.97 m2
A3.025 Przygotowanie pacjenta Wykł. PCV antyelektrost. 4.67 m2
A3.026 Sprzątaczka Płytki ceramiczne 5.28 m2
A3.027 Mag. Aparatury Wykł. PCV antyelektrost. 9.40 m2
A3.028 Sala operacyjna 3 Wykł. PCV antyelektrost. 36.04 m2
A3.029 Śluza Wykładzina PCV 2.23 m2
A3.030 Myjnia wózków Płytki ceramiczne 8.98 m2
A3.031 Magazyn wózków Płytki ceramiczne 8.85 m2
A3.033 Korytarz brudny 2 Wykładzina PCV 33.78 m2
A3.034 Wc personelu Płytki ceramiczne 4.45 m2
A3.035 Brudownik Płytki ceramiczne 1.31 m2
A3.036 Śniadanie porządkowy Płytki ceramiczne 1.76 m2
A3.037 Segregacja/mycie Płytki ceramiczne 8.33 m2
A3.038 Śluza Wykładzina PCV 4.74 m2
MASZYNOWNIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA TECHNICZNEGO ZOSTAŁA WYKONANA W I ETAPIE INWESTYCJI
VIEW NUMBER
LEGENDA:
SSGM - sygnalizator ciśnienia gazów medycznych
SZKG - skrzynka zaworowo-informacyjna
T - tlen
P - próżnia
SP - sprężone powietrze medyczne
SP - sprężone powietrze techniczne
Zastrzeżenia prawne
Uwaga!!!
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w miejscu budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Należy wykonać elementy próbne (tzw. musterfeldy albo makiety)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta
nazwa:
Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z budową nowego osobowego dźwigu łóżkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na budowę nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z późniejszymi zmianami wraz w wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, niskoprądowych , sanit. i gazów med.
Inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1
biuro projektów:
WK ARCHITEKCI SP. Z O.O. S.K.
ul. Zdobywców Monte cassino 23, 61-895 Poznań,
Tel. +4861/ 63 93 422
Fax. +4861/ 646 90 80
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl
schemat sytuacyjny:
branża:
INSTALACJE SANITARNE
faza:
Projekt wykonawczy
główny projektant:
mgr inż. Jakub Makowski
Upr. bud nr WKP/0148/POOB/10
opracowanie:
ind. Patrycja Liek
rysunek:
RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
sprawdził:
mgr inż. Zenon Makowski
Upr. bud nr 290/85/Pw
data: 12.2015
skala: 1:50
nr rysunku: PW-IS-12