01 02 03 04 05

III PIĘTRO



12 13 14 15

III PIĘTRO



LEGENDA:

- zasilanie instalacji c.o.
- powrót instalacji c.o.
- grzejnik higieniczny
- Φ=815 W 21V/600 930 mm - wydajność odbiornika szerokość/wysokość długość
- grzejnik drabinkowy
- Φ=815 W GRAZ_1200 [820 mm] - wydajność odbiornika typ_szerokość [wysokość]
- A4.007 +22 °C Φwym: 770 W - nr pomieszczenia temperatura strata ciepła pomieszczenia
- 16 x 2,7 - średnica x grubość ścianki (polipropylen)
- 5,0 m - długość dzielki
- - pion c.o.
- - rewizja pionu c.o.

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie niedostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacją wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji słonsultować należy z projektantem. Wszelkie wybuzarenia przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając baczne uwage czy usuwane elementy nie pełnią role konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować sie z projektantem.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Należy wykonać elewację próbną (tzw. musterfasade albo mokap)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

nazwa:
Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z budową nowego osobowego dźwigu łóżkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na budowę nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z późniejszymi zmianami
wraz w wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych , niskoprądowych , sanit. i gazów med.

inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI SP. Z O.O. S.K.
ul. Zdobywców Monte cassino 23,
61-695 Poznań,
Tel. +4861/ 63 93 422
Fax. +4861/ 646 90 80
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:



branża:
INSTALACJE SANITARNE

faza:
Projekt wykonawczy

główny projektant:
mgr inż. Jakub Makowski
Upr. bud nr WKP/0148/POOS/10

opracowanie:
inż. Patrycja Lisik

rysunek:
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

sprawdził:
mgr inż. Zenon Makowski
Upr. bud nr 260/85/Pw

data: 12.2015
skala:
nr rysunku: PW-IS-08