ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ



LEGENDA

- UMYWALKA
- ZLEWOZMYWAK
- NATRYSK
- MISKA USTĘPOWA
- PISUAR
- WPUST PODŁOGOWY
- MD MYJNIA DEZYNFEKTOR
- MC MACERATOR
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- Ø20x3,4 OPIS ŚREDNICY INSTALACJI C.W.U.
- Ø32x4,4 OPIS ŚREDNICY INSTALACJI Z.W.U.

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie niecelatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami brandzowymi.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacją wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzi na budowie. Wszystkie mocowania sparatury medycznej do konstrukcji skonsultować należy z projektantem. Wszelkie wyburzania przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając baczniie uwagę czy usuwane elementy nie pełnią rola konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować sie z projektantem.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Należy wykonać elewację próbną (tzw. musterfasade albo mokap)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

nazwa:
Przebudowa zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z budową nowego osobowego dźwigu łóżkowego - Adaptacja i aktualizacja Dokumentacji, wg. Decyzji Pozwolenia na budowę nr. 264/2009 z dnia 28.09.2009 z późniejszymi zmianami
wraz w wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych, niskoprądowych , sanit. i gazów med.

inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
96-100 Skiemiewice, ul. Rybickiego 1

biuro projektów:
WK ARCHITEKCI
SP. Z O.O. S.K.
ul. Zdobywców Monte cassino 23,
61-695 Poznań,
Tel. +4861/ 63 93 422
Fax. +4861/ 648 90 80
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

schemat sytuacyjny:



branża:
INSTALACJE SANITARNE

faza:
Projekt wykonawczy

główny projektant:
mgr inż. Jakub Makowski
Upr. bud nr WKP/0148/POOS/10

opracowanie:
inż. Patrycja Lisik

rysunek:
AKSONOMETRIA WODY

sprawdził:
mgr inż. Zanon Makowski
Upr. bud nr 260/85/Pw

data: **12.2015**
skala: **1:50**
nr rysunku: **PW-IS-06**