


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMEISZCZENIA	POW. m²
P.1	pomieszczenie przyjęć	10,02
P.2	śluza umywalk. - fartuchowa	8,99
P.3	łazienka pacjentek	5,21
P.4	punkt wybudzeń	6,80
P.5	komunikacja wewnętrzna	27,74
P.6	sala cięć cesarskich	32,50
P.7	pokój przygotowania lekarzy	5,18
P.8	brudownik	3,94
P.9	WC pacjenta NPS	5,26
P.10	pokój przygotowania pacjenta	14,33
RAZEM		119,97

- RE** rozdzielnia elektryczna RE
PE szyna połączeń wyrównawczych urządzeń elektrycznych
EC szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych
PA przewód LYżo 16 mm²
 zaciski uziemiające umożliwiające podłączenie obcych urządzeń przewodzących

UWAGI:

- Do zacisków uziemiających podłączyć obce urządzenia przewodzące takie jak grzejniki, konstrukcje metalowe, rury.
Połączenia wykonać drutem Dłżo 6,0 mm².
- Zaciski uziemiające poprzez szynę PA połączyć z szyną CE.
- Do szyny PE podłączyć zaciski ochronne urządzeń elektrycznych.




FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciamińska 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY
W SKIERNIEWICACH
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
RZUT II PIĘTRA - BŁOK PORODOWY -
SALA CIĘĆ - **połączenia wyrównawcze**

imię i nazwisko/upr. bud.	Podpis
PROJEKTANT inż. Piotr Pietrzak upr. bud. nr: 107/00/WŁ	

NR RYS E-04	SKALA 1:100	DATA styczeń 2017	STRONA
----------------	----------------	-------------------------	--------