



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMEISZCZENIA	POW. m²
P.1	pomieszczenie przyjęć	10,02
P.2	śluza umywalk. - fartuchowa	8,99
P.3	łazienka pacjentek	5,21
P.4	punkt wybudzeń	6,80
P.5	komunikacja wewnętrzna	27,74
P.6	sala cięć cesarskich	32,50
P.7	pokój przygotowania lekarzy	5,18
P.8	brudownik	3,94
P.9	WC pacjenta NPS	5,26
P.10	pokój przygotowania pacjenta	14,33
RAZEM		119,97

- RE rozdzielnia elektryczna RE
PE szyna połączeń wyrównawczych urządzeń elektrycznych
EC szyna połączeń wyrównawczych obcych mas metalowych
PA przewód L1 16 mm²
Zaciski uziemiające umożliwiające podłączenie obcych urządzeń przewodzących

- UWAGI:
- Do zacisków uziemiających podłączyć obce urządzenia przewodzące takie jak grzejniki, konstrukcje metalowe, rury. Połączenia wykonać drutem D1 6,0 mm².
 - Zaciski uziemiające poprzez szynę PA połączyć z szyną CE.
 - Do szyny PE podłączyć zaciski ochronne urządzeń elektrycznych.

FINAL sp. z o.o.
FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciarska 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W SKIERNIEWICACH
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE**

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

STADIUM
**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
RZUT II PIĘTRA - BLOK PORODOWY
SALA CIĘĆ - połączenia wyrównawcze**

imię i nazwisko/upr. bud.	Podpis
PROJEKTANT inż. Piotr Pietrzak upr. bud. nr: 107/00/WŁ	