



LEGENDA:

--- zakres opracowania


 Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy z płyt pokrytych akustyczną farbą natryskową o wymiarach 60x60x15 cm, montowanych na konstrukcji widocznej

parametry płyty:


- pochłanianie dźwięku min. $\alpha_w=0,20$ - klasa pochłaniania E.
- dźwiękoizolacyjność min. $D_{nfw}=35dB$.
- odbicie światła 87%
- odporność na wilgotność względną 95%RH
- euroklasa A2-s1,d0

 Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy, malowany natryskowo, pokryty powłoką bakteriobójczą o wymiarach modułowych 60x60x15 cm układanych na ruszcie metalowym antykorozyjnym.


- pochłanianie dźwięku min. $\alpha_w=0,95$ - klasa pochłaniania A.
- dźwiękoizolacyjność min. $D_{ncw}=22dB$.
- odbicie światła 82%
- odporność na wilgotność względną 100%RH
- euroklasa A1

 Sufit podwieszany systemowy, kasetonowy o wymiarach modułowych 60x60x15 cm montowanych na konstrukcji widocznej. Płyty sufitowe higieniczne wykonane ze sprasowanej wełny mineralnej o powierzchni gładkiej zapewniającej zmywalność, pokrytej środkiem bakteriobójczym aktywnie zwalczającym grzyby, pleśń i bakterie.

- klasa czystości ISO5
- pochłanianie dźwięku min. $\alpha_w=0,20$ - klasa pochłaniania A.
- dźwiękoizolacyjność min. $D_{ncw}=19dB$.
- odbicie światła 87%
- odporność na wilgotność względną 95%RH
- euroklasa A1

 Farba lateksowa, zmywalna, gładka, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków myjąco - dezynfekcyjnych z nanocząsteczkami srebra. Produkt o właściwościach bakterio i grzybobójczych.

lokalizacja pomieszczeń
w budynku szpitalu:



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁNY
W SKIERNIEWICACH
UL. RYBICKIEGO 1,
96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
RZUT II PIĘTRA - BLOK PORODOWY -
SALA CIĘĆ-PROJEKT-UKŁAD SUFITÓW

Imię i nazwisko/upr. bud.

Podpis

PROJEKTANT

mgr inż. arch.
Mariusz Gaworczyk
124/01/WŁ, 281/81/WMŁ

NR RYS
A-08

SKALA
1:100

DATA
styczeń
2017

STRONA
46