

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMEISZCZENIA	POW. m²
P.1	pomieszczenie przyjęć	10,02
P.2	śluza umywalk. - fartuchowa	8,99
P.3	łazienka pacjentek	5,21
P.4	punkt wybudzeń	6,80
P.5	komunikacja wewnętrzna	27,74
P.6	sala cięć cesarskich	32,50
P.7	pokój przygotowania lekarzy	5,18
P.8	brudownik	3,94
P.9	WC pacjenta NPS	5,26
P.10	pokój przygotowania pacjenta	14,33
RAZEM		119,97

- elektro-hydrauliczny stół operacyjny
lampa operacyjna bezcieniowa - sufitowa
kolumna zasilająca

- rozdzielnia główna RGnn
rozdzielnia elektryczna RE
pożarowy wyłącznik prądu
urządzenie wymagające zasilania elektrycznego
gniazdo wtykowe 230V, podwójne
gniazdo wtykowe 230V, bryzgoszczelne
gniazdo wtykowe 400V
wysokość usytuowania osprzętu elektrycznego

Uwaga: podaną wys. montażu osprzętu elektrycznego dostosować do aranżacji wnętrza

- UWAGI:
- Główne ciągi przewodów wykonać p/t lub n/t w rurach albo korytach PCV
 - Lokalizację osprzętu dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrza
 - W pomieszczeniach wilgotnych osprzęt hermetyczny
 - W pomieszczeniach sanitarnych wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Przyłączyć je do uziemionego zacisku PE w rozdzielni RE
 - Urządzenia wentylacyjne wg proj. branżowego
 - Połączenia wg schematy instalacji elektrycznych
 - Obwody elektryczne wykonać przewodami YDYz 3(5)x2,5 mm²

Uwaga: w rozdzielni RE główny wyłącznik prądu. Rozdzielnie odpowiednio oznakować



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciamiłana 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY
W SKIERNIEWICACH
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY


RZUT II PIĘTRA - BŁOK PORODOWY -
SALA CIĘĆ - instalacje elektryczne

imię i nazwisko/upr. bud.

Podpis

PROJEKTANT

inż.
Piotr Pietrzak
upr. bud. nr: 107/00/WŁ



NR RYS.
E-02

SKALA

1:100

DATA

styczeń 2017

STRONA