ROZDZIELNICA RE0.1 (RW 6x24)



	NR OBWODU					RE0.1–obw.S–1	RE0.1–obw.S–2	RE0.1–obw.S–3		RE0.1–obw.S–4	RE0.1–obw.S–5	RE0.1–obw.S–6	RE0.1–obw.S–7	RE0.1–obw.S–8	RE0.1–obw.S–9	RE0.1–obw.S–10	RE0.1–obw.S–11	RE0.1–obw.S–12	RE0.1–obw.S–13	RE0.1–obw.S–14	RE0.1–obw.S–15		RE0.1–obw.S–16
DANE OGÓLNE	NAZWA ODBIORNIKA	zasilanie z rozdzielni RGnn	zabezpieczenie przeciw–przepięciowe	kontrolki obecności napięcia		podblatowa myjnia narzędzi	myjnia ultradźwiękowa	wentylator	REZERWA	myjnia dezynfektor 1	myjnia dezynfektor 2	stanowisko do pakietowania 1	stanowisko do pakietowania 2	sterylizator plazmowy	sterylizator parowy 1	sterylizator parowy 1	sterylizator parowy 2	sterylizator parowy 2	nagrzewnica	wentylator	klimakonwektor	REZERWA	myjnia do obuwia
	LOKALIZACJA					S.1	S.1	S.2, S.3, pom poza aprac.		S.6	S.6	S.6	S.6	S.6	S.6	S.6	S.6	S.6	S.6	S.6	S.6		S.9
MOC	MOC POJEDYNCZEGO ODBIORNIKA					7000W	7000W	150W/300W		13200W	13200W	5000W	5000W	2000W	5000W	38000W	5000W	38000W	4500W	300W	2000W		7000W
	ILOŚĆ ODBIORNIKÓW					1	1	2/1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	MOC OBWODU					7,0 kW	7,0 kW	0,6 kW		13,2 kW	13,2 kW	5,0 kW	5,0 kW	2,0 kW	5,0 kW	38,0 kW	5,0 kW	38,0 kW	4,5 kW	0,3 kW	2,0 kW		7,0 kW
KABEL	TYP KABLA	YKYżo				YKYżo	YKYżo	YKYżo		YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo	YKYżo		YKYżo
	PRZEKRÓJ	5x70,0mm2				5x4,0mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2		5x6,0mm2	5x6,0mm2	3x4,0mm2	3x4,0mm2	3x2,5mm2	5x4,0mm2	5x25,0mm2	5x4,0mm2	5x25,0mm2	3x4,0mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2		5x2,5mm2

YKY 5x70mm2

RGnn

istn.
AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

P_i = 149,6 kW
P_o = 104,7 kW
I_o = 155,8 A

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN–S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

FINAL Sp. z o.o.
FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
W SKIERNIEWICACH
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- rozdzielna RE0.1

imię i nazwisko/upr. bud.	Podpis
PROJEKTANT inż. Piotr Pietrzak upr. bud. nr: 107/00/WŁ	

NR RYS	SKALA	DATA	STRONA
E-01.1	-	styczeń 2017	