


lokalizacja pomieszczeń  
w budynku szpitala:



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR POM.	NAZWA POMEISZCZENIA	POW. m²
S.1	strefa brudna	13,67
S.2	wc	1,48
S.3	pom. porządkowe	2,34
S.4	śluza f-u	3,90
S.5	pom. porządkowe	1,32
S.6	strefa czysta	22,15
S.7	śluza f-u	2,21
S.8	strefa sterylna	5,13
S.9	mycie i dezynfekcja wózków	11,70
S.10	wydawanie	4,06
S.11	pom. socjalne+szatnia	10,77
RAZEM		78,73

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

- A1    Oprawa oświetleniowa LED 40W  
A2    Oprawa oświetleniowa LED 40W  
B1    Oprawa oświetleniowa LED 22W IP44  
AW1    Oprawa awaryjna LED 1h  
EW1    Oprawa ewakuacyjna LED + 1xPKTOGRAM

- [RE]    rozdzielnia elektryczna RE  
[PWP]    przycisk pożarowych wyłączników prądu rozdzielni RE0.1 i RE0.2
- ⌂    wypust oświetleniowy, ścienny  
⌂    wyłącznik jednobiegunowy  
⌂    wyłącznik świecznikowy  
⌂    wyłącznik schodowy  
⌂    wyłącznik krzyżowy  
⌂    wyłącznik jednobiegunowy  
⌂    lampy bakteriobójczej z sygnalizacją świetlną włączenia

UWAGI:

- Główne ciągi przewodów wykonac p/t lub n/t w rurach albo korytach PCV
- Lokalizacje osprzętu dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrza
- W pomieszczeniach wilgotnych osprzęt hermetyczny
- W pomieszczeniach sanitarnych wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Przyłączyć je do uziemionego zacisku PE w rozdzielni RE
- Urządzenia wentylacyjne wg proj. branżowego
- Połączenia wg schematy instalacji elektrycznych
- Obwody oświetleniowe wykonac przewodami YDYzo 2(3,4)x1,5 mm2

Uwaga: w rozdzielni RE główny wyłącznik prądu. Rozdzielnię odpowiednio oznakować



FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA  
92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6  
tel. (0 42) 632-23-73

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY  
W SKIERNIEWICACH  
UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE

BRANŻA  
ELEKTRYCZNA

STADIUM  
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  
RZUT NISKIEGO PARTERU -  
STERYLIZATORNIA - instalacje oświetleniowe

imię i nazwisko/upr. bud.

Podpis

PROJEKTANT  
inż.  
Piotr Pietrzak  
upr. bud. nr: 107/00/WŁ

NR RYS  
E-03

SKALA

1:100

DATA

styczeń  
2017

STRONA