


RZUT FUNDAMENTÓW



LEGENDA:

- Dłut odgromowy FeZn ø8mm
- Bednarka FeZn 30x4mm
- Złącze krzyżowe 4-otworowe
- Złącze kontrolne elewacyjne 4-otworowe
- ⊙ Maszt odgromowy z elementem pionowania i podstawą betonową
- ⊙ Zwod pionowy - FeZn ø8mm
- ⊙ Wypust bednarki FeZn 30x4mm do podłączenia konstrukcji kontenerów

UWAGA:
Zwody pionowe należy prowadzić pod elewacją zewnętrzną budynku w rurach osłonowych o grubości 4mm.
W miejscach zbieżzeń do urządzeń elektrycznych zwody poziome należy umieścić w rurze osłonowej.
Bednarkę do złącz kontrolnych należy podłączyć również do konstrukcji kontenerów.

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Piłgowskiego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypiętrowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym
adres :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Piłgowskiego w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
inwestycja :	Działka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, Obręb P-30, jed. ew. Łódź-Polesie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Piłgowskiego w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź
inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Piłgowskiego w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź
wykonawca projektu :	CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl
faza :	PROJEKT BUDOWLANY
branża :	ELEKTRYCZNA
projektant:	mgr inż. Sylwester Czarnoch
branża :	LUB/0027/PWOE/14
mgr inż. Mateusz Grobnowa	
mgr inż. Arkadiusz Forek	
suprowizujący :	mgr inż. Łukasz Lewandowski
nazwa rys. :	Instalacja odgromowa Rzut fundamentów
skala : 1:100	data: 30.11.2015r. m rys.: SPŁ/PB/IE/10