

Uwaga:
Połączenia bednarki uziomu zrealizowane przez spawanie
na długości minimalnej równej dwukrotnej szerokości bednarki.
Połaczenia spawane należy zabezpieczyć przed wpływem korozji masą asfaltową.

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym	
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90–531 Łódź Działka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obręb P–30, jed. ew. Łódź–Polesie	
inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90–531 Łódź	
wykonawca projektu :	CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753–27–00, fax 22 753–27–01 www.climatic.pl e–mail: climatic@climatic.pl	
faza :	PROJEKT BUDOWLANY	
branża :	ELEKTRYCZNA	
projektant:	mgr inż. Sylwester Czarnocki LUB/0027/PWOE/14	
	mgr inż. Mateusz Grabiwoda	
	mgr inż. Arkadiusz Florek	
sprawdzający :	mgr inż. Łukasz Lewandowski MAZ/0278/POOE/09	
nazwa rys. :	Instalacja połaczeń wyrównawczych Schemat blokowy	
skala : ----	data: 30.11.2015r.	nr rys.: SPŁ/PB/IE/16