


UWAGA:

- zalecany odstęp pomiędzy płozą a rurą osłonową powinien wynosić minimum 5 milimetrów,
- zalecany odstęp między pierścieniami 1,5m,

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym	
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź Działka nr ew. 77/4, 77/22, 77/23, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obręb P-30, jed. ew. Łódź-Polesie	
inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź	
wykonawca projektu :		CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl
faza :	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
branża :	SANITARNA	
projektant: (instalacje sanitarne)	dr inż. Jacek Wiśniewski upr.bud. nr 379/81/WML	
nazwa rys. :	Schemat ułożenia przyłącza w rurze osłonowej.	
skala : 1:500	data:	30.11.2015r. nr rys.: 14