PIĘTRO 3 - RZUT KONSTRUKCJI PODŁOGI

skala 1:100



profil belek podłogowych 140x80x4, chyba że opisano inaczej

□ *profil 120x80x6,3, chyba że opisano inaczej (słupki ścienne)*

konstrukcję ścian zewnętrznych i wewnętrznych stanowi ruszt z profili SCS w rozstawie 60cm

PIĘTRO 3 - RZUT KONSTRUKCJI STROPU

skala 1:100



profil belek stropowych 140x80x4, chyba że opisano inaczej

□ *profil 120x80x6,3, chyba że opisano inaczej (słupki ścienne)*

konstrukcję ścian zewnętrznych i wewnętrznych stanowi ruszt z profili SCS w rozstawie 60cm

Uwagi:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż. stali wg opisu technicznego
2. Warunki wykonania konstrukcji stalowej zgodnie z PN-EN 1090
3. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-2
4. Poziom jakości złączy spawanych (wg PN-EN ISO 5817) B dla elementów ram głównych
   C dla pozostałych
5. Wymagania ogólne dotyczące spawania EN ISO 3834-3
6. Materiały: stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025 S355 JR dla konstrukcji modułowej pawilonu
   S235 JR dla konstrukcji łącznika
7. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonywać jako pachwinowe,
   ciągłe na całej długości przylegania elementów
   - dwustronne, a=0,5 grubości cieńszego z łączonych elementów
   - jednostronne, a=0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
8. Przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej należy uszczelnić wszelkie szczeliny w połączeniach spawanych

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź Działka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obręb P-30, jed. ew. Łódź-Polesie
inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź
wykonawca projektu :	CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl
faza :	PROJEKT BUDOWLANY
branża :	KONSTRUKCJA
projektant:	mgr inż. ROBERT BUCZEK MAP/0009/POOK/06 uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
sprawdzający :	mgr inż. Agnieszka Cholewa-Juszczyk MAP/0090/POOK/10 uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
nazwa rys. :	Piętro 3 – rzut podłogi, rzut stropu.
skala : 1:100	data: 30.11.2015r. nr rys.: SPŁ/PB/KO/05