



LEGENDA:

- OPRAWA NASTROPOWA LED OPAL 36W 4000K
- OPRAWA NASTROPOWA LED 36W 4000K IP66
- OPRAWA DOSTROPOWA LED 235 16W 4000K IP44
- oprawa ewakuacyjna dwustronna 3,2W/CB/IP65
- oprawa EXIT 1W/CB/IP65
- oprawa nastropowa do przestrzeni otwartych 6W/CB/IP65
- oprawa do wbudowania do przestrzeni otwartych LED 3x1W/CB/IP44
- oprawa nastropowa EXIT 3W/CB/IP65

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP44
- PRZYCIŚK POJEDYNCZY IP44
- PRZYCIŚK POJEDYNCZY IP20

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypiętrowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
inwestor :	Dzielnica nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obwód P-30, jed. ew. Łódź-Polesie Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź
wykonawca projektu :	CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl
faza : projekta : bieżąca :	PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
projektant:	mgr inż. Sylwester Czarnocki
	LUB/0027/PW0E/14
	mgr inż. Mateusz Grubiwoda
	mgr inż. Arkadiusz Florek
sprawdzający :	mgr inż. Lukasz Lewandowski
nazwa rys. :	MAZ/0278/P00E/09
	Instalacja oświetlenia Rzut kondygnacji technicznej
skala : 1:100	data: 30.11.2015r. nr rys.: SPL/PB/IE/5