

LEGENDA:

KS (4xO,4xV,4xA) Kolumna sufitowa

TPG 3 (O,V,A) Ściana tablica punktów poboru gazów medycznych

KCH (2xV,2xA,12x230V, 12xPE, 2xRJ45) Kolumna chirurgiczna

KA (2xO,2xV,2xA,N,AGSS 8x230V, 8xPE, 2xRJ45) Kolumna anestezjologiczna

▷ Punkt poboru gazów medycznych


Skryzka zaworowo-manometryczna

Rurociąg gazów medycznych

Sgm-touch Sygnalizator stanu gazów medycznych

Zabezpieczenia p.poż.

Przy przejściach przewodów przez przegrody wydzieleni pożarowych należy stosować zabezpieczenia systemowe w klasie odporności ogniowej EI120 lub EI60.

inwestycja :	Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 191/195 o budynek trzypiętrowy (kondygnacyjny) w systemie modułowym		
adres inwestycji :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź Działka nr ew. 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 Obręb P-30, jed. ew. Łódź-Polesie		
inwestor :	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź		
wykonawca projektu :	 CLIMATIC Sp. z o.o., Reguły, ul. Żytnia 6 tel. 22 753-27-00, fax 22 753-27-01 www.climatic.pl e-mail: climatic@climatic.pl		
faza :	PROJEKT BUDOWLANY		
branża :	SANITARNIA		
projektant:	mgr inż. Krzysztof Soliwoda MAZ/0182/PWOS/05		
sprawdzający :	mgr inż. Aleksander Panek MAZ/0180/PWOS/05		
nazwa rys. :	Instalacja gazów medycznych. Rzut parteru.		
skala :	1:100	data:	30.11.2015r.
nr rys.:	SPL/PB/IS/25		