

Karta materiałowa nr: **EL/18**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *system sygnalizacji
pożarowej*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Centrala oddymiająca</i>

Opis:	<i>centrala oddymiająca</i>
--------------	-----------------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	Napięcie zasilania	<i>podstawowe - sieć 230 V</i>	
2		<i>rezerwowe - akumulatory 12 V od 7,2 Ah do 9 Ah</i>	
3	Pobór prądu z akumulatorów w stanie dozoru	<i>< 120 mA</i>	
4	Napięcie robocze centrali	<i>24 V DC + 25% - 25%</i>	
5	Ciągły prąd dostępny z zasilacza sieciowego	<i>5A - 20A</i>	
6	Zakres temperatur pracy	<i>od -10oC do +55oC</i>	
7	Szczelność obudowy	<i>IP 30</i>	
8	prąd dozoru linii całkowity	<i>< 100 mA</i>	
9	certyfi kąt zgodności	<i>tak</i>	
10	deklaracja właściwości użytkowych	<i>tak</i>	