

Karta materiałowa nr: **EL/13**  
branża: *Elektryczna*  
urządzenia/materiały: *system sygnalizacji  
pożarowej*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>ROP</i>

Opis:	<i>Ręczny ostrzegacz pożarowy</i>
-------	-----------------------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
<b>parametry techniczno użytkowe:</b>			
1	Napięcie pracy	<i>16,5 ÷ 24,6 V</i>	
2	Pobór prądu w stanie dozoru	<i>&lt; 140 µA</i>	
3	Kodowanie adresu	<i>automatycznie z centrali</i>	
4	Średnica żył przewodów	<i>0,8 - 1,2 mm</i>	
5	Zapas przewodu do dołączenia	<i>15 cm</i>	
6	Otwór do montażu wtykowego	<i>Ø 80 x 22 mm(min)</i>	
7	Szczelność obudowy	<i>IP 30</i>	
8	Zakres temperatur pracy	<i>od -25 oC do +55 oC</i>	
9	Masa	<i>0,22 kg</i>	
10	świadczenie dopuszczenia	<i>tak</i>	
11	certyfi k at zgodności	<i>tak</i>	
12	deklaracja właściwości użytkowych	<i>tak</i>	