

Karta materiałowa nr: **EL/20**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *instalacja oddymiania*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Przycisk oddymiania</i>

Opis:	<i>przycisk oddymiania</i>
--------------	----------------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	Średnica przewodów instalacyjnych	<i>0,8 – 1,2 mm</i>	
2	Szczelność obudowy	<i>IP 30</i>	
3	Otwór do montażu wtykowego	<i>Ø 80 x 22 mm (min)</i>	
4	Zapas przewodu do dołączenia	<i>15 cm</i>	
5	Zakres temperatur pracy	<i>od -25°C do +55°C</i>	
6	Wymiary	<i>102 x 98 x 46 mm</i>	
7	Masa	<i>< 220 g</i>	
8	certyfi­kat zgodności	<i>tak</i>	
9	deklaracja właściwości użytkowych	<i>tak</i>	