

Karta materiałowa nr: **EL/31**  
branża: *Elektryczna*  
urządzenia/materiały: *Instalacja przyzywowa*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Przycisk przywoławczy</i>

<b>Opis:</b>	<i>przycisk przywoławczy</i>
--------------	------------------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
<b>parametry techniczno użytkowe:</b>			
1	ilość przycisków przywołania	<i>1</i>	
2	zintegrowana kontrolna dioda LED czerwona	<i>tak</i>	
3	symbol pielęgniarstwa na przycisku przywołania	<i>tak</i>	
4	Ochrona	<i>KEM, ESD przez diody</i>	
5	izolator zwarć	<i>tak</i>	
6	Rodzaj obudowy	<i>tworzywo sztuczne ABS</i>	
7	kolor obudowy	<i>RAL9016</i>	
8	Napięcie zasilania	<i>15V do 30V</i>	
9	Bezpieczeństwo produktu	<i>EN60950</i>	
10	Odporność na zakłócenia radiowe	<i>EN55022B</i>	