

Karta materiałowa nr: **EL/35**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *okablowanie*
strukturalne

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Kabel kat. 7</i>

Opis:	<i>Kabel kat. 7</i>
--------------	---------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	kategoria	7	
2	pasmo	1000Mhz	
3	ekranowanie	tak	
4	konstrukcja	S/FTP	
5	powłoka	LSZH	
6	kolor powłoki	szary	
7	zgodność z normami potwierdzona certyfikatami niezależnych laboratoriów	ISO/IEC 11801 ed.2.2	
		EN 50173-1	
		ISO/IEC 61156-5	
		EN 50288-4-1	
		IEC 60332-1-2	
		IEC 61034	
		IEC 60754-2	
Parametry mechaniczne			
8	Średnica przewoźnika	23 AWG (0.57mm)	
9	Indywidualny ekran pary	Aluminiowa folia zapewniajca 100% pokrycia	
10	Ekran kabla (4 pary)	Oplot wykonany z drutu miedzianego ocynowanego	
11	Średnica zewnętrzna	max. 7,6 mm	
12	Maksymalna siła naciągu	100N	