

Karta materiałowa nr: **EL/38**
 branża: *Elektryczna*
 urządzenia/materiały: *okablowanie*
strukturalne

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Szafy w pośrednich punktach dystrybucyjnych</i>

Opis:	<i>Szafy w pośrednich punktach dystrybucyjnych</i>
--------------	--

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	wysokość	<i>42U</i>	
2	wymiary podstawy	<i>800/800</i>	
3	drzwi przednie	<i>mocowanie na 4 zawiasy</i>	
		<i>zamek z 3-punktowym rygłem</i>	
		<i>dwa kluczyki</i>	
		<i>możliwość otwierania na lewo lub na prawo</i>	
		<i>perforacja z prześwitem powyżej 55%</i>	
		<i>możliwość otwierania jedną ręką</i>	
4	drzwi tylne	<i>dzielone, otwierane na obie strony jednocześnie</i>	
		<i>zamek z kluczykiem</i>	
		<i>perforacja z prześwitem powyżej 55%</i>	
5	osłony boczne	<i>pełne</i>	
		<i>zdejmowane</i>	
		<i>zamek z kluczykiem</i>	
7	uziemiaenie		
		<i>w komplecie z szafą</i>	
8	belki nośne	<i>trzy pary</i>	
		<i>możliwość regulacji</i>	
9	sufitowy panel wentylacyjny	<i>4 wentylatory</i>	
		<i>termostat</i>	
10	pionowe prowadnice kabli	<i>montaż po obu stronach ramy 19-calowej</i>	
11	cokół	<i>wysokość 100mm</i>	