

Karta materiałowa nr: **EL/30**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *Instalacja przyzywowa*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Przycisk z mechanizmem pociągany</i>

Opis:	<i>przycisk z mechanizmem pociągany</i>
-------	---

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	pociągana linka czerwona	<i>tak</i>	
2	maksymalna długość linki	<i>2m</i>	
3	linka zakończona uchwytem z symbolem	<i>tak</i>	
4	zintegrowana kontrolna dioda LED czerwona	<i>tak</i>	
5	mechanika płytek elektronicznych wyposażona w	<i>tak</i>	
6	Ochrona	<i>KEM, ESD przez diody</i>	
7	izolator zwarc	<i>tak</i>	
8	Rodzaj obudowy	<i>tworzywo sztuczne ABS</i>	
9	kolor obudowy	<i>RAL9016</i>	
10	Napięcie zasilania	<i>15V do 27V</i>	
11	Bezpieczeństwo produktu	<i>EN60950</i>	
12	Odporność na zakłócenia radiowe	<i>EN55022B</i>	