

Karta materiałowa nr: **EL/25**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *Instalacja przyzywowa*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Przycisk z mechanizmem pociągany</i>

Opis:	<i>przycisk z mechanizmem pociągany</i>
-------	---

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	ilość przycisków przywołania	<i>1</i>	
2	zintegrowana kontrolna dioda LED czerwona	<i>tak</i>	
3	Rodzaj obudowy	<i>tworzywo sztuczne ABS</i>	
4	kolor obudowy	<i>RAL9016</i>	
5	temperatura otoczenia	<i>0 do +60°C</i>	
6	Napięcie zasilania	<i>15V do 30V</i>	
7	Bezpieczeństwo produktu	<i>EN60950</i>	
8	Odporność na zakłócenia radiowe	<i>EN55022B</i>	
9	zgodność z normą	<i>DIN VDE 0834</i>	