

Karta materiałowa nr: **EL/41**  
branża: *Elektryczna*  
urządzenia/materiały: *okablowanie*  
*strukturalne*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Kabel światłowodowy</i>

<b>Opis:</b>	<i>Kabel światłowodowy</i>
--------------	----------------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	klasa włókna	OM3	
2	przeznaczenie	kabel uniwersalny	
3	konstrukcja	centralne luźna tuba	
4	wzmocnienie	włókno szklane	
5	powłoka	LSZH	
6	ilość włókien	12	
7	zgodność z normami	ISO/IEC 11801:2002	
		IEC 60794-1-2 E1	
		IEC 60794-1-2 E11	
		IEC 60794-1-2 E3	
		IEC 60794-1-2 F1	
		IEC 60332-1	
		IEC 61034	
		IEC 60754-2	
		IEC 60332-3C	
Parametry mechaniczne			
8	temperatura pracy	od -30 do +60	
9	temperatura przechowywania	od -40 do +60	
10	temperatura instalacji	od -30 do 40	
11	wytrzymałość na ściskanie	1500N	
12	kolor	niebieski	
13	średnica zewnętrzna	max 6mm	
14	naciąg maksymalny podczas instalacji	1000N	