

Karta materiałowa nr: **EL/33**  
branża: *Elektryczna*  
urządzenia/materiały: *Instalacja przyzywowa*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Moduł gniazdkowy</i>

Opis:	<i>moduł gniazdkowy do podłączenia terminala oddziałowego</i>
-------	---

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	gniazdo nr 1	<i>RJ45 z mechanizmem wyrzutu do automatycznego wypięcia się wtyczki</i>	
2	gniazdo nr 2	<i>DIN x 5 pin do przyłączenia urządzenia diagnostycznego</i>	
3	gniazdo nr 3	<i>RJ45 dla umieszczenia wtyczki notebooka</i>	
4	złącze	<i>RJ45 (IEEE802.3 100BaseTX)</i>	
5	interfejs LAN	<i>interfejs 100BASE-TX ze złączem L3-PoE do SWI9</i>	
6	Rodzaj obudowy	<i>tworzywo sztuczne ABS</i>	
7	kolor obudowy	<i>RAL9016</i>	
8	Bezpieczeństwo produktu	<i>EN60950</i>	
9	Odporność na zakłócenia radiowe	<i>EN55022B</i>	