

Karta materiałowa nr: **EL/27**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *Instalacja przyzywowa*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Terminal pokojowy z wyświetlaczem</i>

Opis:	<i>terminal pokojowy z wyświetlaczem</i>
-------	--

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	wyświetlacz	<i>graficzny, rozdzielczość 128x64 pixeli</i>	
2	ilość znaków na wyświetlaczu	<i>2 wersy do 12 znaków każdy</i>	
3	wyświetlanie liter polskiego alfabetu	<i>tak</i>	
4	wbudowany elektroniczny buczonek	<i>tak</i>	
5	ilość przycisków przywołania	<i>2</i>	
6	przywołanie pielęgniarki	<i>tak</i>	
7	przywołanie lekarza	<i>tak</i>	
8	zaznaczanie obecności pielęgniarki	<i>tak</i>	
9	zaznaczanie obecności lekarza	<i>tak</i>	
10	zintegrowana kontrolna dioda LED czerwona	<i>tak</i>	
11	zintegrowana kontrolna dioda LED zielona	<i>tak</i>	
12	zintegrowana kontrolna dioda LED niebieska	<i>tak</i>	
13	ustawienie jasności wyświetlacza, kontrastu oraz głośności buczonek poprzez przyciski	<i>tak</i>	
14	moduł rozszerzeń	<i>tak</i>	
15	temperatura otoczenia	<i>0 do +60°C</i>	
16	Rodzaj obudowy	<i>tworzywo sztuczne ABS</i>	
17	kolor obudowy	<i>RAL9016</i>	
18	Bezpieczeństwo produktu	<i>EN60950</i>	
19	Odporność na zakłócenia radiowe	<i>EN55022B</i>	