

Karta materiałowa nr: **EL/19**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *instalacja oddymiania*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Przycisk przewietrzania</i>

Opis:	<i>przycisk przewietrzania</i>
--------------	--------------------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	Maksymalny przekrój przewodów	<i>1mm²</i>	
2	Stopień ochrony obudowy (bryzgoszczelny)	<i>IP44</i>	
3	Wymiary	<i>75 x 65 x 56 mm</i>	
4	Masa	<i>0,1 kg</i>	