

Karta materiałowa nr: **EL/34**  
branża: *Elektryczna*  
urządzenia/materiały: *Instalacja przyzywowa*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Terminal oddziałowy</i>

<b>Opis:</b>	<i>terminal oddziałowy</i>
--------------	----------------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
<b>parametry techniczno użytkowe:</b>			
1	wskazanie daty i godziny	<i>tak</i>	
2	wskazywanie aktualnej liczby przywołań,	<i>tak</i>	
3	wskazanie przywołań zgodnie z normą VDE0834	<i>tak</i>	
4	wskazanie zaznaczonych obecności zgodnie z	<i>tak</i>	
5	wyświetlacz	<i>5,6" kolorowy, rozdzielczość</i>	
6	Rodzaj obudowy	<i>tworzywo sztuczne ABS</i>	
7	kolor obudowy	<i>RAL9016</i>	
8	Bezpieczeństwo produktu	<i>EN60950</i>	
9	Odporność na zakłócenia radiowe	<i>EN55022B</i>	