

Karta materiałowa nr: **EL/12**  
branża: *Elektryczna*  
urządzenia/materiały: *system sygnalizacji  
pożarowej*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Gniazdo czujki</i>

<b>Opis:</b>	<i>Gniazdo do podłączenia czujki multisensorowej</i>
--------------	--

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
<b>parametry techniczno użytkowe:</b>			
1	Średnica żył dołączanych przewodów	<i>max 1 mm</i>	
2	Rozstaw otworów do mocowania	<i>63 mm</i>	
3	Wymiary	<i>Ø 107 x 28,5 mm</i>	
4	Masa	<i>0,1 kg</i>	