

Karta materiałowa nr: **EL/39**
 branża: *Elektryczna*
 urządzenia/materiały: *okablowanie*
strukturalne

Projekt:	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Wydanie:	Projekt budowlany
Urządzenie/ materiał:	<i>Szafy w głównym punkcie dystrybucyjnym</i>

Opis:	<i>Szafy w głównym punkcie dystrybucyjnym</i>
--------------	---

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	wysokość	42U	
2	wymiary podstawy	800/1000	
3	drzwi przednie	<i>mocowanie na 4 zawiasy</i>	
		<i>zamek z 3-punktowym rygłem</i>	
		<i>dwa kluczyki</i>	
		<i>możliwość otwierania na lewo lub na prawo</i>	
		<i>szyba</i>	
		<i>możliwość otwierania jedną ręką</i>	
4	drzwi tylne	<i>pełne, blacha</i>	
		<i>zamek z kluczykiem</i>	
		<i>zdejmowane</i>	
5	osłony boczne	<i>perforowane</i>	
		<i>zdejmowane</i>	
		<i>zamek z kluczykiem</i>	
6	przepusty kablowe	<i>w suficie</i>	
		<i>w podłodze</i>	
		<i>w tylnej ścianie u góry</i>	
		<i>w tylnej ścianie na dole</i>	
7	uziemiaenie	<i>wszystkie ruchome sekcje szafy</i>	
		<i>w komplecie z szafą</i>	
8	belki nośne	<i>trzy pary</i>	
		<i>możliwość regulacji</i>	
9	sufitowy panel wentylacyjny	<i>4 wentylatory</i>	
		<i>termostat</i>	
10	pionowe prowadnice kabli	<i>montaż po obu stronach ramy 19-calowej</i>	
		<i>każda z prowadnic wyposażona w 5 pierścieni/wieszaków</i>	
		<i>wysokość 120mm</i>	
11	cokół	<i>stopki poziomujące</i>	
		<i>wysuwane stopy</i>	
		<i>zabezpieczające przed przewróceniem się szafy.</i>	

