

Karta materiałowa nr: **EL/26**
branża: *Elektryczna*
urządzenia/materiały: *Instalacja przyzywowa*

Projekt:	<i>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi</i>
Wydanie:	<i>Projekt budowlany</i>
Urządzenie/ materiał:	<i>Moduł lampek</i>

Opis:	<i>moduł lampek</i>
-------	---------------------

Lp.:	opis	parametr wymagany	parametr oferowany
parametry techniczno użytkowe:			
1	Możliwość skonfigurowania jako lampka salowa, kierunkowa lub oddziałowa	<i>tak</i>	
2	1 komora z 3 czerwonymi diodami LED	<i>tak</i>	
3	1 komora z 3 zielonymi diodami LED	<i>tak</i>	
4	1 komora z 3 niebieskimi diodami LED	<i>tak</i>	
5	1 komora z 3 białymi diodami LED	<i>tak</i>	
6	żywność diody LED	<i>100.000 roboczogodzin</i>	
7	źródło światła	<i>12 szt. Led max. 2500Lux</i>	
8	temperatura otoczenia	<i>0 do +60°C</i>	
9	wymiary	<i>83 x 80 x 42 mm (WxSxG)</i>	
10	Rodzaj obudowy	<i>tworzywo sztuczne ABS</i>	
11	Bezpieczeństwo produktu	<i>EN60950</i>	
12	Odporność na zakłócenia radiowe	<i>EN55022B</i>	
13	zgodność z normą	<i>DIN VDE 0834</i>	