PRZYCHODNIA

PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA

4a SANIT. 3,92 pl.ceram.

3a SANIT. 3,94 pl.ceram.

3 POK.2-ŁÓŻ 16.90 wykł.rulon

14 POK.LEK 19,58 wykł.rulon

15 ŁAZIEN. 4.23 wykł.rulon

16 P.KONSULT. 13.67 wykł.rulon

17 ŁAZ. PACJ. 14.34 pł.ceram.

12 PKT.PIEL. 13.37 wykł.rulon

20 KOM.WEW. 12.85 wykł.rulon

11 S. WZM.NADZ. 6+1Ł. 77.76 wykł.rulon.elektroprz.

18 P.PORZ. 3.00 pł.ceram.

19 POM.WÓZ. 2.20 wykł.rulon

szafa teletechniczna

pp psz WC NP-sz 2 4.55 pł.ceram.

TP3

1 MAGAZ. 15.84 wykł.rulon

34 POK.NARAD 18.20 wykł.rulon

32 PRZYGOT. 5.22 wykł.rulon

33 POK.SOCJ. 9.32 wykł.rulon

31 PKT.PIEL. 4.00 wykł.rulon

KOMUN. 7.53 wykł.rulon

SUSZARKA MACERATOR

30 BRUDOW. 7,35 wykł.rulon

29 BRUDOW. 8,90 wykł.rulon

pp psz 28a SANIT. 3,50 pł.ceram. MACERATOR

pg

28 ŚLUZA 4.68 wykł.rulon

27 IZOLATKA 13.20 wykł.rulon.

TP3

DC AC + - ≈ 240W Centrala

26 PRZEDS. 5.03 wykł.rulon.

KOMUN. 58.40 wykł.rulon

25a SANIT. 3,06 pł.ceram.

POM.ISTN.POZA GRANICĄ OPRACOWANIA

POM.ISTN.POZA GRANICĄ OPRACOWANIA

TOS1 TOSR1

DRZWI Z KODEM DOSTĘPU

21 PIEL.ODDZ. 15,58 wykł.rulon

22 P.Z-cy ORD. 14.62 wykł.rulon

TP3 pg

pp 23a SANIT. 4.90 pł.ceram. psz

pp 24a SANIT. 3.78 pł.ceram.

TP3

23 POK.4 ŁÓŻ. 34.67 wykł.rulon.

24 POK.2 ŁÓŻ. 20.96 wykł.rulon.

25 P.LEK.DYŻ. 17.14 wykł.rulon.

TP

pg

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

LABORATORIUM

BUDYNEK FRONTOWY

Legenda:

Optyczno-magistralny system przywoławczy
CareMed

Centrala — Centrala nr artykułu: 735000
montaż h=1,5 - 1,7m n/t lub p/t do puszek KAISER 9013
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]

TP — Terminal Pacjenta TP2- z wezw. lek i wyśw LCD
nr artykułu: 735021, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

TP3 — Terminal Pacjenta TP3 - z wezw. lek
nr artykułu: 735031, montaż 1,5 - 1,7m
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nr art. 735461, montaż 2,2m

psz — Przycisk przywoławczy sznurkowy,
nr art. 957322 (bus) - montaż 2,2m

pp — Przycisk przywoławczy,
nr art. 957212 (bus) - montaż 0,7-1,5m

pg — Gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem
nr art. 957346 (bus) + manipulator art. 955722 (sterowanie oświetleniem - 2 obwody)

DC AC 240W — Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,
10A, montaż na szynie DIN
Wymiar: 8 jedostek szerokości

Magistrala korytarzowa — przewód typu: YTKSY 3x2x0,8mm

Magistrala salowa — przewód typu: YTKSY 3x2x0,5mm

JANUSZ WYŻNIKIEWICZ
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel./fax 639-50-36

Obiekt: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62		Stadium: PB
Przedmiot rysunku: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO LABORATORIUM DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII BUD. FRONTOWY - RZUT NISKIEGO PARTERU		Branża: elektryczna
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI SYSTEMU PRZYZYWOWEGO. RZUT NISKIEGO PARTERU.		Data oprac.: MARZEC 2015r.
Projektował : inż. Jerzy Jagas upr. nr 134/75	sprawdzający : mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak upr. nr 28/78	nr rys. E07
Współpraca: mgr inż. Mariusz Gieszcz upr. nr LOD/2315/PWOE/14 mgr inż. Bartłomiej Fraszek		Skala: 1 : 100