



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 14 lutego 2018 roku

IMŁ/BZ/3-2/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: : „Przebudowy pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

Znak sprawy 3/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- część I

Pytanie 1

Czy w zakresie zadania jest dostawa aparatu USG, komputerów, drukarek, respiratora, aparatów telefonicznych, maceratora i pozostałego wyposażenia? Prosimy o udostępnienie skorygowanej listy wyposażenia, które należy dostarczyć, a które nie.

Odpowiedź : Nie, sprzęt zostanie zakupiony w odrębnym zamówieniu. W zakresie zamówienia budowlanego elementy wyposażenia stałego i higienicznego.

Pytanie 2

Dot. Oddziału Wewnętrznego, Udarowego z Rehabilitacją Neurologiczną. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje projekt i wykonanie instalacji oddymiania wyłącznie w zakresie objętym modernizacją, to jest IV piętro w osiach A-D/15-26 oraz VI piętro w osiach A-D.

Odpowiedź : Tak, projekt i wykonanie instalacji oddymiania – modernizacja, będzie dotyczył IV i VI piętra w granicach wydzielonych stref pożarowych,

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji wentylacji pożarowej łącznika z budynkiem środkowym, klatki schodowej oraz hallu windowego.

Odpowiedź : Tak, opracowanie nie dotyczy wentylacji klatki schodowej oraz holu windowego i wspomnianego łącznika.

Pytanie 4

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Ze względu na fakt, że zapisy zawarte w posiadanej przez Szpital Ekspertyzie pożarowej dla budynku mogą mieć znaczący wpływ na zakres oraz wartość oferty uprzejmie prosimy o udostępnienie „Ekspertyzy pożarowej dla budynku” jako załącznik do SIWZ.

Odpowiedź: Szpital udostępni posiadaną Ekspertyzę pożarową budynku w wersji papierowej do wglądu przed terminem składania ofert w dogodnym dla oferenta terminie.

Pytanie 5

W przypadku braku możliwości udostępnienia „Ekspertyzy pożarowej dla całego budynku” jako załącznik do SIWZ uprzejmie prosimy o umożliwienie oferentom wglądu w przedmiotową dokumentację przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Szpital udostępni posiadaną Ekspertyzę pożarową budynku w wersji papierowej do wglądu przed terminem składania ofert w dogodnym dla oferenta terminie.

Pytanie 6

Dot. Oddział Kardiologii. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje wyłącznie wymianę centrali NW1 obsługującej pomieszczenia angiografii i Sali wzmożonego nadzoru bez wymiany/modernizacji pozostałych elementów układu wentylacyjnego.

Odpowiedź: Wymiana centrali wraz ze wszystkimi elementami automatyki (siłowniki, przepustnice, regulatory), czyszczenie i dezynfekcja istniejących kanałów po uprzednim sprawdzeniu szczelności. Wymiana filtrów HEPA, wykonanie pomiarów szczelności osadzenia filtra.

Pytanie 7

Dot. Oddział Kardiologii. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wykonania/modernizacji źródła chłodu dla wymienianej centrali wentylacyjnej NW1.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że modernizacja instalacji chłodu obejmuje tylko zakres podłączenia do centrali klimatyzacyjnej, wymianę manometrów i termometrów.

Pytanie 8

Prosimy o przedstawienie, dla każdego oddziału, zamkniętej listy zestawienia ilościowego wyposażenia technologicznego (stałego/ruchomego), którego dostawa jest objęta niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź: Wyposażenie stałe: panele gazowe łóżkowe, – wg rzutu, poręcze i pochwyt NPS, armatury, biały montaż etc. - wg rzutu.

Oddział Kardiologii – wg projektu

Pytanie 9

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

W związku z planowanym udziałem w w/w postępowaniu przetargowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień tj. 15.02.2018r co umożliwi nam jej rzetelne przygotowanie i przede wszystkim przedstawienie konkurencyjnej dla Państwa oferty.

Odpowiedź : Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na 22 lutego 2018 roku.

Zmianie ulegają zapisy SIWZ dotyczące:

- opisu koperty: nie otwierać **do dnia 22 lutego 2018r. godz. 09.30**
- terminu składania ofert: **do dnia 22 lutego 2018r. do godz. 09.00**
- terminu otwarcia ofert: **22 lutego 2018r. godz. 9.30**

Powyższe zmiany zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Pytanie 10

Z uwagi na obszerną ilość materiałów do analizy w w/w postępowaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zadawania pytań do dnia 02.02.2018r

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zgodnie z treścią niniejszego pisma.

Pytanie 11

Prosimy o informację czy zakres objęty postępowaniem przetargowym w cz.1 „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego” i w cz.2 „Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną” zostanie przekazany Wykonawcy w całości do realizacji.

Odpowiedź : Tak, jednakże realizacja Strony „A” i „B” poziomu VI po zakończeniu prac i przeniesieniu Oddziału Wewnętrznego na poziom IV.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie że zakres realizacji postanowień „Ekspertyzy pożarowej” dla całego budynku” dotyczy tylko części objętej przebudową.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

Pytanie 13

Prosimy o zmianę terminu realizacji zadania zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu :

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

- dla części 1: do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy
 - dla części 2 „Oddział Chorób Wewnętrznych do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- Wykonanie prac na Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną” do 11 miesięcy od daty zawarcia umowy

Prosimy o zmianę na:

- dla części 1 „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego” – do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy
 - dla części 2 „Oddział Chorób Wewnętrznych do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- Wykonanie prac na Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną” do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że umowa może zostać podpisana na przełomie lutego/marzec, biorąc pod uwagę że zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj co wiąże się z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych (Pozwolenie na budowę) więc na wykonanie zadania części 2 zostało by niecałe 3 i 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę procedury odbiorowe związane z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych (związanych z odbiorem końcowym etapów), które mogą potrwać około 1,5 miesiąca, więc na realizację zadania zostałoby nie więcej niż 2 i 5 miesięcy dla części 2 i 7 miesięcy dla części 1 co wydaje się być terminem nierealnym do wykonania. Nadmieniamy, że przy obecnych zapisach projektu umowy ryzyko zapłaty kar przewidzianych za nieterminowe wykonanie części 1 i 2 jest realne i oceniamy je jako bardzo wysokie.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy zapisów PFU „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHIRURGII NACZYNIOWEJ , OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHOROBY WEWNĘTRZNYCH”

Pytanie 14

W nawiązaniu do zapisów PFU w zakresie ochrony p.poż. w pkt.” II.2f Założenia p.poż.” - str. 50-51

„Pas na elewacji w klasie B. (Okna EI60, wełna mineralna EI120 ściana), wygradzenie strefy p.poż.

Zabrania się ocieplenia styropianem. W tym pasie wełna mineralna.”

Prosimy o dokładne określenie zakresu prac przewidzianego do realizacji związanego z wydzieleniem strefy p.poż. oraz o potwierdzenie iż powyższe prace będą realizowane w zakresie przebudowywanego piętra IV.

Odpowiedź : Pas na elewacji na długości 4 m przylegający do głównej klatki schodowej po obu stronach budynku w klasie B odporności – wełna mineralna okna w pasie przyklatkowym w EI60, ściana EI 120. Zakres prac w strefie pożarowej związany ze szczelnością i

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

wydzieleniem oddziałów jako odrębnych stref pożarowych. Obudowa wszystkich szachtów instalacyjnych, zabezpieczenie przejść rurowych przepustów i izolacja szczeliwem do odpowiedniej klasy. IV i VI piętro sprawdzenie drzwi.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie że zakres prac związanych z wykonaniem „Scenariusza pożarowego” – dotyczy tylko części objętej przebudową;

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie że istniejąca konstrukcja budynku spełnia wymagania klasy odporności ogniowej B.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – istniejąca konstrukcja budynku spełnia warunki B klasy odporności ogniowej.

Dotyczy zapisów PFU „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ VI PIĘTRA BUDYNKU WYSOKIEGO DLA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO (osie 14-26) ODDZIAŁU UDAROWEGO Z Wczesną REHABILITACJĄ NEUROLOGICZNĄ (osie 1-14)

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie że istniejąca konstrukcja budynku spełnia wymagania klasy odporności ogniowej B.

Odpowiedź: Tak – istniejąca konstrukcja budynku spełnia warunki B klasy odporności ogniowej.

Pytanie 18

W nawiązaniu do zapisów PFU w zakresie ochrony p.poż. pkt. " II.2f Założenia p.poż." -str. 53-54

„Pas na elewacji w klasie B. (Okna EI60, wełna mineralna EI120 ściana), wygradzenie strefy p.poż.

Zabrania się ocieplenia styropianem. W tym pasie wełna mineralna.”

oraz zapisy z pkt. " II.2b Zakres robót budowlanych" -str. 13

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

„Montaże okien i drzwi p.poż. przy strefach pożarowych wydzielających oddział, a także wydzielenie ścian zewnętrznych wełną mineralną (ściana w klasie B wydzielenia pożarowego), a następnie scalenie estetyczne elewacji (malowanie, tynki).

Wykonanie przepustów p.poż. instalacji na stropie nad i pod kondygnacją IV piętra. Pas niepalny elewacji między parterem a piętrem zgodny z przepisami.”

Prosimy o dokładne określenie zakresu prac przewidzianego do realizacji związanego z wydzieleniem strefy p.poż. oraz o potwierdzenie iż powyższe prace będą realizowane wyłącznie w zakresie przebudowywanego piętra VI.

Odpowiedź : Pas elewacji w B klasie, okna w pasie przyklatkowym na długości 4 m EI60, ściana EI120 wełna mineralna, wydzielenie stref poprzez obudowę szachtów instalacyjnych, przepusty, doszczelnienia szczeliwem, sprawdzenie drzwi. (IV i VI piętro).

Pytanie 19

W nawiązaniu do zapisów PFU pkt. .” **II.2f Założenia p.poż.**” -str. 53-54

„Zabezpieczenie pożarowe szybów dźwigowych zgodnie z ekspertyzą”.

Z uwagi na brak precyzyjnych opisów prosimy o dokładne określenie zakresu prac do realizacji.; Prosimy o potwierdzenie że zakres prac związanych z wykonaniem „Scenariusza pożarowego” – dotyczy tylko części objętej przebudową;

Odpowiedź : Tak. Scenariusz pożarowy do wyjścia na drogi ewakuacyjne z części objętej przebudową – natomiast zgodną ze scenariuszem dla całego szpitala wg ekspertyzy i instrukcji bezpieczeństwa (załącznik) wykonać po wykonaniu robót scenariusz pożarowy dla przebudowy.

Prosimy o wyjaśnienie w następujących kwestiach dot. „części 1” (Przebudowa pom. Oddziału Kardiologicznego) zadania:

Pytanie 20

Czy, a jeśli tak to które, z elementów zawartych w dokumentacji w dziale „technologia” w plikach:

- „RYS.1 TECHNOLOGIA”,
- „RYS.2 WYKAZ ELEMENTÓW”,
- „technol_opis_oddz_kardiol”,
- „zestaw_wypos_oddz_kardio_2015”,

są przewidziane do realizacji w ramach zadania i podlegają w związku z tym wycenie?

Odpowiedź : Sprzęt medyczny w ramach odrębnego postępowania (oprócz elementów stałych)

Pytanie 21

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o informację czy w pomieszczeniu nr 15 - łazienka w zakres realizacji wchodzi wymiana posadzki (pomieszczenie pominięte w przedmiarach)? Jeżeli tak, to proszę o sprecyzowanie czy posadzka ma być wykonana z wykładziny rulonowej (opis zamieszczony na rzucie niskiego parteru), czy z płytek ceramicznych (standard wykończenia pozostałych łazienek)?

Odpowiedź: W pomieszczeniu nr 15 łazienka – tak jak w pozostałych sanitariatach – płytki ceramiczne.

Pytanie 22

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana posadzki w pomieszczeniach nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź : Wymiana posadzki wchodzi w zakres zamówienia, są to pokoje łóżkowe + sanitariaty, pokój ordynatora, wc. Należy wymienić posadzkę (wykładzinę rulonową lub płytki w sanitaracie w tym samym stylu jak dla całego oddziału). (w tym scalenie kolorystyczne z nowoprojektowanym obszarem kardiologii)

Pytanie 23

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 15 istniejące sufity mają pozostać w obecnym stanie bez zmian i ich wymiana, bądź ewentualne malowanie nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Malowanie (w tym scalenie kolorystyczne z nowoprojektowanym obszarem kardiologii) i odświeżenie wchodzi w zakres zamówienia oraz naprawa ubytków czy w wyniku montażu instalacji jak teletechnika, wentylacja.

Pytanie 24

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach nr 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 15 istniejące ściany mają pozostać w obecnym stanie bez zmian i ich ewentualne odświeżenie (szpachlowanie i malowanie) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Malowanie (w tym scalenie kolorystyczne z nowoprojektowanym obszarem kardiologii) i odświeżenie wchodzi w zakres zamówienia oraz naprawa ubytków czy w wyniku montażu instalacji jak teletechnika, wentylacja.

Pytanie 25

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Z uwagi na brak informacji w dokumentacji projektowej na temat rodzaju sufitów jakie powinny zostać wykonane w pomieszczeniach nr 12, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, prosimy o uzupełnienie projektu w wyżej wymienionym zakresie.

Odpowiedź: Z wyżej wymienionych: pomieszczenia sanitarne, brudownik gk wodoodporny, pozostałe pomieszczenia rastrowy podwieszany, w pomieszczeniach czystych higieniczny

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

w tym pomieszczenie nr 12. Pomieszczenia takie jak 31,32,33 – rastrowy 60x60 podwieszany.

Pytanie 26

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi wydzielających pomieszczenie nr 26 (przedśionek) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 27

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi wydzielających przedśionek powyżej magazynu (nad pomieszczeniem nr 10 S.WZM.NADZ.) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 28

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi w komunikacji powyżej SMN, (przy magazynie, który jest poza zakresem opracowania) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 29

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 1 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 30

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 2 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 31

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 3 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 32

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 3a nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 33

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 4 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 34

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 4a nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 35

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 5 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 36

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 5a nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 37

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 6 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 38

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 6a oraz drzwi kabinowych (2szt.) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 39

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 7 oraz drzwi kabinowych (1szt.) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 40

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 8 oraz drzwi kabinowych (2szt.) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 41

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 9 (2szt.) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 42

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do klatki schodowej nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 43

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do umywalni nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 44

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 10 (przesuwne z automatem) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału. Ponadto drzwi przesuwne na drodze ewakuacji wyposażać w SAP podłączony do czujek dymowych. Drzwi w razie pożaru pozostają w pozycji otwartej.

Pytanie 45

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 15 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 46

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 16 nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 47

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Dot. Oddziału Kardiologicznego. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana istniejących drzwi do pomieszczenia nr 17 oraz drzwi kabinowych (3szt.) nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Drzwi w obszarze przebudowy Kardiologii do wymiany, również te które zostały zawarte w projekcie jako istniejące, z uwagi na zniszczenia oddziału od czasu wykonywania projektu a także scaleniu kolorystycznemu oddziału.

Pytanie 48

Zwracam się z prośbą o udostępnienie inwentaryzacji oddziałów objętych przedmiotem postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada Inwentaryzacji, na rzucie architektury zaznaczone ściany istniejące i wyburzenia.

Pytanie 49

Czy w zakresie oferty należy uwzględnić lady punktów pielęgnarskich?

Odpowiedź: Meble będą przedmiotem odrębnego postępowania.

Pytanie 50

Czy w ofercie należy uwzględnić odboje za łózkami z płyty meblowej?

Odpowiedź: Należy uwzględnić odboje za łózkami – mogą być z tworzywa – wg dokumentacji, zabudowa HPL (nie płyta meblowa).

Pytanie 51

Czy w ofercie należy uwzględnić zabudowę meblową ścian (zgodnie z PFU – okładzina ścienna HPL z laminatem drewnopodobnym) w pomieszczeniach: pokój ordynatora, pokoje lekarzy, sekretariat, komunikacja?

Odpowiedź: Tak. - zabudowa HPL, (nie płyta meblowa)

Pytanie 52

Czy w ofercie należy ująć malowanie sufitów tam, gdzie występują też sufity podwieszane

Odpowiedź: Należy zabezpieczyć sufit właściwy powłoką przed odpryskami.

Pytanie 53

Na rzutach koncepcyjnych (Oddział Chorób Wewnętrznych osie 18, 24-25: Oddział Udaru i Neurologii osie 5-6, 13-14, 17-18, 24-25) występuje informacja, iż z uwagi na wymagane oddzielenie p.poż. zabrania się docieplenia ścian styropianem. Czy w zakresie Wykonawcy występują prace związane z dociepleniem elewacji (rozbiórka docieplenia ze styropianu i wykonanie nowego docieplenia z wełny mineralnej z wyprawą tynkarską)? W przypadku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





konieczności wykonania czy należy wykonać docieplenie fragmentaryczne na IV-tym i VI-tym oddziale czy na całości wysokości budynku?

Odpowiedź: W zakresie Wykonawcy występują prace zmiany docieplenia w obrębie kondygnacji, która podlega przebudowie (zmiana styropianu na wełnę mineralną) w pasach oddzielnia p.poż. razem z oknami p.poż. wg załącznika graficznego (czyli w oddzieleniu od klatek schodowych oraz stref pożarowych na każdej kondygnacji). Cała kondygnacja VI piętra została docieplona już wełną mineralną.

W strefie wymiany okien p.poż. wełna mineralna i tynk w kolorystyce budynku. Przy czym Zamawiający zamawia okna p.poż. zamiast kurtyny p.poż. z uwagi na późniejsze roboty elewacyjne oraz konieczność corocznego przeglądu kurtyn.

Pytanie 54

W związku z kwestiami proceduralnymi związanymi z wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę dla części nr II, proszę o wydłużenie terminu realizacji o 4 miesiące, t.j. odpowiednio do 12 i 15 miesięcy.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 55

Czy należy uwzględnić w ofercie wyposażenie sanitariatów w: dozowniki mydła, podajniki papieru, szczotki WC, kosze suszarki?

Odpowiedź: Należy uwzględnić dozowniki, suszarki, podajniki, szczotki wc mocowane na stałe do ściany, pochwyty itp. (jakość wykonania wg PFU i dokumentacji)

Pytanie 56

Czy należy uwzględnić w ofercie zegar łatwozmywalny w pomieszczeniu zabiegowym (na VI piętrze)?

Odpowiedź: Nie, elementy wyposażenia ruchomego wg odrębnego opracowania.

Pytanie 57

Czy należy uwzględnić w ofercie zabudowy z blatem pod zlewozmywaki w pom. Socjalnych?

Odpowiedź: Nie. Meble są w odrębnym opracowaniu. Należy wykonać podłączenia, dostarczyć armaturę i biały montaż do blatów z konglomeratu.

Pytanie 58

Jakie parapety wewnętrzne należy uwzględnić w ofercie:

- str. 13 PFU – zastosować nakładki?
- str. 30 PFU – gdy brak – wykonać parapety z konglomeratu?
 - czyszczenie i szlifowanie istniejących lastrykowych?

Odpowiedź: Czyszczenie i szlifowanie istniejących lastrykowych, plus obcięcie parapetów do wysokości noska żelbetowego podokiennika (wg PFU). Uzupełnienie ubytków, otworów, pęknięć w parapetach lastrykowych. Malowanie parapetów lastrykowych wierzch oraz front w innym kolorze wg zadanego RAL.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 59

W związku z kwestiami proceduralnymi związanymi z wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę dla części nr 2, proszę o wydłużenie terminu realizacji o 4 miesiące tj.: odpowiednio do 12 i 15 miesięcy.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 60

Prosimy o jednoznaczną informację czy w ofercie należy ująć zaprojektowanie i wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, ponieważ w różnych PFU zawarte są sprzeczne informacje, np. w PFU dla oddziału wewnętrznego, według punktu „II.2.e.2.6 Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru – SSP” należy wykonać DSO, a z kolei w punkcie „II.2.f Założenia p.poż.” jest podana informacja, iż w ekspertyzie proponuje się zwolnienie z DSO. Z kolei w PFU dla oddziałów neurologicznego i udarowego, w punkcie „II.2.f Założenia p.poż.”, wymagane jest DSO wg uzgodnienia z Użytkownikiem. Jeżeli należy ująć ten zakres w ofercie, to prosimy o potwierdzenie, iż system DSO ma być wykonany tylko na przebudowywanych obszarach. Prosimy również o wskazanie lokalizacji, w której będzie można umieścić szafy zasilające, ponieważ w przekazanych koncepcjach nie ma na nie miejsca.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że nie wykonujemy instalacji DSO.

Pytanie 61

Prosimy o przekazanie informacji na temat obecnie użytkowanych systemów i instalacji, które mają być rozbudowywane (np. systemy sygnalizacji pożaru, przyzywowy, kontroli dostępu, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, telewizji dozorowej, BMS i inne), m.in. w zakresie producentów, typów urządzeń, kto był wykonawcą, czy są objęte gwarancją i przez kogo konserwowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że SSP- centrala POLON 4900, instalacja przyzywowa – SCHIMA, kontrola dostępu system UNIKD.

Pytanie 62

Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa urządzeń aktywnych dla sieci komputerowych jest poza zakresem niniejszego postępowania (zgodnie z zapisami w opisie projektu instalacji dla kardiologii)? Jeżeli jednak należy ująć w ofercie dostawę tych urządzeń, to prosimy o przekazanie wytycznych, ilości, typów itp.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje że urządzenia aktywne są poza zakresem.

Pytanie 63

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Prosimy o informację czy dla oddziału Kardiologii należy wykonać dźwiękowy system ostrzegawczy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że nie wykonujemy instalacji DSO.

Pytanie 64

Dotyczy Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem w punkcie „II. 2.c.6 Zabudowa meblowa (wytyczne do projektu wykonawczego)” zabudowy meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabudowa meblowa nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 65

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przekaze Wykonawcy obszary z zakresu zamówienia w takim stanie, że Wykonawca będzie mógł bezzwłocznie rozpocząć prace (pomieszczenia opróżnione z mebli, sprzętów itp.)

Odpowiedź: Zamawiający informuje że zgodnie z odpowiedzią w pkt.14

Pytanie 66

Prosimy o informację czy w przypadku kiedy przetarg wyłoni jednego Wykonawcę na obie części to czy Zamawiający przekaze obszary objęte zamówieniem w tym samym czasie? Czy prace na IV i VI piętrze mogą być realizowany w tym samym czasie?

Odpowiedź: Tak, w tym samym czasie.

Pytanie 67

Dotyczy zakresu Kardiologii. Informacje zawarte w dokumentacji rysunkowej różni się od tych zawartych w kartach materiałowych, w związku z czym prosimy o wskazanie nadrzędnej dokumentacji jaką należy się kierować przy wycenie tego zakresu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że obowiązują karty materiałowe.

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres prac jakie należy wykonać na oddziale Kardiologii określa dokument „karty materiałowe – wytyczne wykończenia wnętrz”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 69

Dotyczy obu części zamówienia. Prosimy o informację czy wyposażenie dla niepełnosprawnych jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak prosimy o podanie charakterystyki elementów, które należy wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Pytanie 70

Dotyczy obu części zamówienia. Prosimy o informację czy wyposażenie łazienkowe jest w zakresie zamówienia? (kosze, dozowniki mydła w płynie, podajnik ręczników papierowych, lustra, wieszaki itp.) Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie tabelarycznego zestawienia tych elementów z podaniem opisu charakteryzujących materiał wykonania i wymiary.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że zgodnie z projektem i PFU.

Pytanie 71

Dotyczy obu części zamówienia. Prosimy o informację czy lamy recepcyjne są przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie opisu charakteryzującego te elementy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje lamy recepcyjne nie są objęte zamówieniem.

Pytanie 72

W związku z planowanym przeniesieniem szafy teleinformatycznej czy wystarczający jest zapas przewodu zasilającego szafę LAN z Serwerownią ?

Odpowiedź: Obecnie jest ona połączona pośrednio przez pachcordowanie w szafie Zakładu Radiologii. Wymagane byłoby doprowadzenie bezpośredniego światłowodu klasy OM3 lub OM4 MultiMode do serwerowni RSIM (Nowa Administracja).

Pytanie 73

Z uwagi na przeniesienie szafy teleinformatycznej czy istnieje konieczność zachowania starego okablowania zakończonego w szafie a obsługującego pomieszczenia z poza zakresu?

Odpowiedź: Obecny zapas przewodu jest niewystarczający. Konieczne jest przedłużenie przewodów do nowej lokalizacji szafy z zachowaniem kategorii obecnych kabli.

Pytanie 74

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Z uwagi na większą dostępność zakupu osprzętu w kat. 6A czy Zamawiający dopuszcza przejście na wyższą kategorię z kat. 6 na kat. 6A?

Odpowiedź: Projekt zakłada prowadzenie okablowania kategorii 6 FTP. oraz użycie osprzętu (gniazd, paneli) klasy 6. Obecnie dominującym standardem w nowych instalacjach jest kat. 6A. Jest uważana za rozwiązanie posiadające najlepszy stosunek możliwości do ceny. Zamawiający dopuszcza przejście na wyższą kategorię z kat. 6 na kat. 6A oraz, w związku z tym, wymogi dla instalatorów i wymogi na certyfikujące testy okablowania.

Pytanie 75

Na rysunku E04_Plan instalacji siły. Rzut niskiego parteru w pomieszczeniach 22 Pokój z-cy Ordynatora, 25. Pokój Lekarza Dyżurnego nie uwzględniono żadnych gniazd RJ45, natomiast widnieje stanowisko komputerowe. Czy w tych pomieszczeniach należy także uwzględnić sieć strukturalną i telefoniczną

Odpowiedź: Obecny projekt zakłada zbyt małą ilość okablowania strukturalnego aby zrealizować po nim łączność telefoniczną. Do niektórych pomieszczeń nie przewidziano w ogóle prowadzenia okablowania informatycznego. Aktualne wymagania przedstawia poniższa tabelka.

Pok.	Docelowa ilość	Uwagi
1 magazyn	2	Na planie jest 2x a z rys. E16 wynika 1x
10/11 wzm. nadz.	16	2 na ścianę działową i po 1 na panel przyłóżkowy
12 p. pieleg.	4	Punkt wyłączony z projektu przynależny do Sali 10 i 11 (lub przeniesiony na tą salę)
14 p. lek.	10	Dodatkowe gniazda w drugiej części pokoju
16 p. konsul.	6	Dodatkowe gniazdo w miejscu obecnej szafy teleinformatycznej
21 piel. Oddz.	3	W okolicy stanowiska pracy
22 z-ca ord.	3	W okolicy stanowiska pracy

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

23 pok. 4ł.	6	Dodatkowe w okolicy RTV
24 pok. 2ł.	4	Dodatkowe w okolicy RTV
25 pok. l.dyż.	6	Dodatkowe w okolicy kanapy
27 izolatka	3	Dodatkowe w okolicy RTV
30 brudownik	2	Na ścianie z pok. 29
31 punkt piel.	3	Dodatkowe w okolicy stanowiska pracy
32 punkt przygotow.	2	
33 socjalny	2	Na ścianie z pok. 32 w rogu.
34 pok. Narad	7	Dodatkowe 2x przy ekranie w rogu (stolik), 1x sufitowe przy projektorze
g. bad.USG	4	OK
Magazyn przy pro-morte	2	Na ścianie z przedsionkiem w okolicy dźwi
Ciągi komunikac.	8	Cztery punkty 2x w przestrzeni podsufitowej równomiernie rozmieszczone
Kontrola dostępu	1	W okolicy kontrolera
RAZEM	94	

Pytanie 76

W pokojach łóżkowych 23, 24 i 27, Izolatka w panelach przyłóżkowych umiejscowiono pojedyncze gniazda RJ45. Na Sali 10 i 11 Sale wzmożonego nadzoru nie uwzględniono żadnego gniazda RJ45. Przy specyfice Sal jakimi są sale wzmożonego nadzoru ilość sprzętu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

podłączonego do sieci strukturalnej jest duża, np. kardiomonitor. Czy należy uwzględnić dołożenie nowych gniazd na tych salach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje jak w pytaniu powyżej.

Pytanie 77

W przypadku wzrostu liczby przyłączy do szafy teleinformatycznej czy wielkość szafy jest wystarczająca?

Odpowiedź: Obecna szafa jest zbyt mała na pomieszczenie wszystkich wymaganych instalacji.

W dodatku nie spełnia wymogu bezpośredniego połączenia z głównym punktem dystrybucji sieci. Obecnie jest ona połączona pośrednio przez pachcordowanie w szafie Zakładu Radiologii. Wymagane byłoby doprowadzenie bezpośredniego światłowodu klasy OM3 lub OM4 MultiMode do serwerowni RSIM (Nowa Administracja).

W szafie należy uwzględnić miejsce na krosownicę.

Pytanie 78

Obecny projekt zakłada zbyt małą ilość okablowania strukturalnego aby zrealizować po nim łączność telefoniczną. Do niektórych pomieszczeń nie przewidziano w ogóle prowadzenia okablowania informatycznego. Jak należy zrealizować łączność telefoniczną na Oddziale Kardiologii ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że łączność telefoniczna należy zrealizować po skrótku komputerowej i zakończonej w szafie teleinformatycznej patchpanelem.

Pytanie 79

Prosimy o wskazanie elementów systemu kontroli dostępu i zasad jego funkcjonowania. Naszym zdaniem dokumentacja nie odpowiada obowiązującym wymogom w tym zakresie.

Odpowiedź: W odniesieniu do przedstawionego projektu przebudowy Oddziału Kardiologicznego niezbędne jest:

- 1) zainstalowanie elementów systemu kontroli dostępu w celu wydzielenia stref bezpieczeństwa zgodnie z załączoną poniżej tabelką.
- 2) System EKD powinien być tak zaprojektowany oraz zainstalowany by możliwa była sygnalizacja włamania do pomieszczenia tzn. nieuprawnionego otwarcia drzwi. Uprawnione otwarcie drzwi następuje jedynie w dwóch przypadkach:
 - użycie karty użytkownika posiadającego uprawnienia otwarcia drzwi,
 - użycie przycisku otwarcia drzwi umieszczonego wewnątrz strefy chronionej.Wymaga się od systemu EKD by system mógł wygenerować sygnał alarmowy dla służb ochrony do podjęcia interwencji (wymagana kontrola dwustronna). W przypadku zastosowania rozwiązania wg przedstawionego projektu (jednostronna kontrola przejść) system nie będzie umożliwiał podjęcia przez służby

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

odpowiedzialne za ochronę obiektu działań w przypadku incydentu bezpieczeństwa. System KD w takiej konfiguracji będzie ograniczał dostęp dla osób nieuprawnionych ale w nie zapewni monitorowania w zakresie nieuprawnionego dostępu np. włamanie.

- 3) System kontroli dostępu EKD w oddziale powinien być zintegrowany z systemem zainstalowanym w palcówkach Centrum (system UNIKD):
 - na poziomie kart – integracja wymagana,
 - na poziomie aplikacji – integracja wymagana,
 - na poziomie sprzętowym - integracja wymagana
- 4) Instalacja systemu EKD powinien być wykonana zgodnie z przepisami ppoż. Przy czym system SAP nie powinien uruchamiać otwarcia drzwi pomieszczeń chronionych (np. [pok. lekarski])
- 5) Sterowniki do czytników kart powinny być autonomiczne – powinny funkcjonować niezależnie od tego czy jest komunikacja z serwerem kontroli dostępu.

Powyższe zalecenia obowiązują w stosunku do pozostałych modernizowanych Oddziałów

w Centrum obowiązuje procedura systemowa regulująca zasady instalacji i stosowania systemów monitoringu wizyjnego. Jeśli w ramach przebudowy oddziału planuje się zainstalowanie takiego systemu należy dokonać oceny zasadności i zgodności z przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności:

- 1) dla monitoringu CCTV należy zaprojektować i wybudować odrębną infrastrukturę niezależną i niepodłączoną do sieci teleinformatycznej Szpitala,
- 2) rejestratory CCTV muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i znajdować się w pomieszczeniu z ograniczonym dostępem. Powinny być dodatkowo umieszczone w szafach zamykanych na klucz i zabezpieczonych plombą elektroniczną w taki sposób by każde nieuprawnione otwarcie szafy wymuszało uruchomienie alarmu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

I.p.	Nr pomieszczenia/przejścia	Opis pomieszczenia/przejścia	KD	uwagi
1	Pok. 5	Sekretariat	KD ¹ + przycisk otw ²	Kontrola dwustronna przejścia-przycisk
2	Pok. 14	lekarski	j.w	Kontrola dwustronna przejścia-przycisk
3	Pok. USG	Pokój badań USG	j.w	Kontrola dwustronna przejścia-przycisk
4	Pok. 21	Piel. Oddziałowa	j.w	Kontrola dwustronna przejścia-przycisk
5	Pok. 22	Z-ca Ordynatora	j.w	Kontrola dwustronna przejścia-przycisk
6	pok. 25	lekarski	j.w	Kontrola dwustronna przejścia-przycisk
7	Pok. 34	Pokój porad	j.w	Kontrola dwustronna przejścia-przycisk
8	Pok. 31	Punkt pielęgniarski na Sali pacjentów		Zabezpieczyć pomieszczenie w taki sposób by wyeliminować podgląd monitorów i dokumentacji medycznej znajdującej się na biurku personelu przez osoby nieupoważnione przebywające na korytarzu.
9	Pok. 12	Punkt pielęgniarski	KD ¹ + przycisk otw ²	Zabezpieczyć pomieszczenie w taki sposób by wyeliminować dostęp do dokumentacji medycznej i leków dla osób nieupoważnionych. Personel pielęgniarski musi mieć łatwy dostęp do pomieszczenia, dokumentacji oraz leków. Zabezpieczenie musi umożliwiać możliwość natychmiastowego opuszczenia pomieszczenia przez personel pielęgniarski bez konieczności zamykania w szafach dokumentacji medycznej lub leków.
10	sterownia	Wejścia do sterowni od strony korytarzy	2xKD + przycisk otw ²	
11	RTG	Drzwi na korytarz		Wyjścia z pomieszczenia zamykane od wewnątrz z wyjątkiem przejścia do sterowni
12	Angiograf	Drzwi na korytarz		Wyjścia z pomieszczenia zamykane od wewnątrz z wyjątkiem przejścia do sterowni
13	Pok. 1	magazyn	KD (do ustalenia)	w przypadku magazynu leków rozważyć instalację KD
14	Klatka schodowa	Drzwi na klatkę schodową do szatni	KD ¹ + przycisk otw ²	Rozważyć możliwość zabezpieczenia wejścia do oddziału od strony piwnicy
15	Wejście Główne do Oddziału	Drzwi wejściowe - główne	KD ¹ + przycisk otw ² + domofon	Kontrola dwustronna przejścia-przycisk
16	Wejście do Oddziału	Drzwi wejściowe - od strony radiologii	2x KD ¹ + domofon	Kontrola dwustronna przejścia
17	Wejście do Oddziału	Drzwi wejściowe z zewnątrz (pom. Pro morte)	Domofon + ewentualnie KD ¹	Domofon podłączony na punkt pielęgniarski + dodatkowo czujnik otwarcia drzwi podłączony do EKD
18	Wejście do Oddziału	Drzwi wejściowe z zewnątrz (od frontu budynku)	domofon	Jeśli są to drzwi ewakuacyjne należy zintegrować z systemem EKD (wyposażyć w czujnik otwarcia drzwi podłączony do EKD)

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

1 KD – czytnik umieszczony na zewnątrz strefy chronionej umożliwiający otwarcie drzwi za pomocą karty EKD

2 przycisk otw.- przycisk otwarcia umieszczony wewnątrz strefy chronionej, umożliwiający otwarcie drzwi od wewnątrz bez alarmu włamania

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Dorota Kowal-Kądrowska
Kierownik
Dział Zamówień Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Ogłoszenie nr 500033121-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.

Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507815-N-2018

Data: 19/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10174588000000, ul. Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 206 88 60, e-mail zamowienia.publiczne@iml.biz.pl, faks 42 206 88 61.

Adres strony internetowej (url): www.iml.biz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2018-02-05 godz. 9.00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2018-02-22 godz. 9.00