



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 21 lutego 2018 roku

IMŁ/BZ/3- 7 /BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: : „Przebudowy pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

Znak sprawy 3/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o odpowiedź czy w zakresie zamówienia jest wymiana wszystkich okien czy tylko okien w granicach stref pożarowych zaś w pozostałych oknach tylko uzupełnienie w nawietrzaki?

Odpowiedź : Wymiana wszystkich okien – zgodnie z zapisem I.4 PFU („Stolarka okienna istniejąca drewniana - wymiana stolarki).

2. Prosimy o odpowiedź czy w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż rolet we wszystkich oknach?

Odpowiedź : Tak. Rolety na prowadnicach okiennych z materiałów łatwozmywalnych. Zwłaszcza w pokojach łóżkowych.

3. W przypadku kiedy rolety są przedmiotem zamówienia prosimy o podanie, pomieszczeń w których należy zastosować rolety typu blind.

Odpowiedź : Rolety typu blind: pomieszczenia zabiegowe z USG.

4. Prosimy o odpowiedź czy w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż siatek przeciw owadom we wszystkich oknach?

Odpowiedź : Tak

5. Prosimy o odpowiedź czy w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż rolet na drzwiach do izolatki?

Odpowiedź : Tak

6. Ze względu na rozbieżności pomiędzy opisami w tabeli pomieszczeń a resztą opisów materiałów prosimy o wskazanie, która część dokumentacji jest nadrzędna. Dla przykładu opis PFU- pkt. II 2.c.3.1 „Sufit kasetonowy standardowy higieniczny” natomiast tabela zestawieniowa różnicuje sufity na zwykłe i w wydaniu higienicznym.

Odpowiedź : Sufity wg tabeli. Sufity w wydaniu higienicznym w zabiegowych, etc. - wg tabeli.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

7. Prosimy o wskazanie czy parawany międzyłóżkowe oraz parawany prysznicowe są w zakresie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź : Parawany prysznicowe są przedmiotem zamówienia.

Parawany międzyłóżkowe są przedmiotem zamówienia.

8. Prosimy o informację czy zasłonki tekstylne w prysznicowe są w zakresie zamówienia?

Odpowiedź : Tak, są.

9. Prosimy o informację czy zasłonki w pokojach personelu są w zakresie zamówienia?

Odpowiedź : Nie.

10. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 14-02-2018 nr 21 i 22 prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w sanitariatach należy zerwać istniejącą posadzkę i wykonać ją na nowo? Wg odpowiedzi nr 22 „wymiana posadzki wchodzi w zakres zamówienia” natomiast tabela, która wg odpowiedzi zamawiającego miała być nadrzędną dokumentacją w pomieszczeniach: 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 8, 9 oznaczona jest jako istniejąca. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź : Wymienić płytki posadzkowe w powyższych pomieszczeniach, mając na uwadze warstwę wodooszczelną i podkładową pod płytkami podczas robót rozbiórkowych płytek, a następnie montażowych płytek.

Od czasu wykonania projektu płytki uległy zniszczeniu na oddziale.

11. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z odpowiedziami z dnia 16-02-2018 obudowy grzejników są w zakresie zamówienia

Odpowiedź : Obudowa grzejników tylko w pomieszczeniu rehabilitacji (Udary – projekt ASP) wchodzi w zakres zamówienia.

W pomieszczeniach administracji obudowy grzejników w ramach odrębnego zamówienia dotyczącego zabudowy meblowej. W pozostałych pomieszczeniach tylko wymiana grzejników na higieniczne, bez obudów.

12. Prosimy o wskazanie czy tablice magnetyczne w pokojach łóżkowych są w zakresie zamówienia?

Odpowiedź : Nie

13. Prosimy o wskazanie czy „wycinanie z kolorowej PLEXI grubości ok. 1 cm kształty w ilości ok. 10 szt., wymiar A3” w pokojach łóżkowych wchodzi w zakres zamówienia

Odpowiedź : Tak. Z tym, że kształt, ilość może ulec zmianie w zależności od docelowego projektu wnętrza, będącego w gestii Wykonawcy, na podstawie wytycznych ASP. Jednak ilość i wymiar nie większy niż podany powyżej w pytaniu.

14. Prosimy o weryfikację odpowiedzi nr 4 z dnia 15-02-2018.:
Pokój łóżkowy:

- a. Malowanie ścianki wspinaczkowej
- b. Obudowa grzejników ze sklejk drewnianej z wycinanymi wzorami wg projektu ASP
- c. Malowanie dodatkowe ścianki wspinaczkowej
- d. Malowanie od szablonów paneli rehabilitacyjnych w przestrzeni między oknami

Odpowiedź : Powyższe dotyczy pokoju rehabilitacji, nie pokoju łóżkowego. W pokoju rehabilitacji powyższy zakres wchodzi w zakres zamówienia.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Ścianka wspinaczkowa jest poza zakresem zamówienia jako urządzenie – ewentualne malowanie ma na celu scalić ją kolorystycznie i estetycznie z pozostałym wystrojem pomieszczenia rehabilitacji.

15. Prosimy o informację czy panele dydaktyczne z płyty meblowej lub sklejk (4 szt.) w pomieszczeniu rehabilitacyjnym są w zakresie zamówienia

Odpowiedź : Tak

16. Prosimy o informację czy panele międzyokienne w pomieszczeniu rehabilitacyjnym są w zakresie zamówienia

Odpowiedź : Tak

17. Prosimy o informację czy reling na piłki w pomieszczeniu rehabilitacyjnym jest w zakresie zamówienia

Odpowiedź : Tak

18. Dotyczy Oddziału Urazowego i Neurologii: proszę o wyjaśnienie czy w sanitariatach sufity podwieszane mają być wykonane jako GK wodoodporne czy zgodnie z punktem II. 2.c.3.2 Sufit wodoodporny mają to być „Sufit wodoodporny modułowy kasetonowy (WC, łazienki) 60x60 kolor płyt biały, gładka powierzchnia, krawędź A24, klasa pochłaniania dźwięku A, klasa reakcji na ogień A1, odbicie światła minimum 86%”.

Odpowiedź : W sanitariatach, w pokojach pacjenta, może być wykonany wodoodporny gk z wodoodporną rewizją na instalacje nad sufity.

19. Proszę o wyjaśnienie czy w salach wzmożonego nadzoru sufity mają być pokryte grafiką. Wg tabel z wykończeniem pomieszczeń grafika nie jest ujęta, wg pkt. II. 2.c.3.1 malowanie grafik dotyczy sal wzmożonego nadzoru. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź : Tak. Ma być ujęta. Natomiast kształt tych grafik będzie wynikał z docelowego projektu wnętrza. Formuła PFU nie zawiera projektu wnętrza, jednak zamawiający tym zapisem chce zapewnić sobie dobry i estetyczny projekt wnętrza oraz bogactwo środków projektowych wnętrza, by rezultatem był dobry projekt, a Zamawiający podczas ustalania projektu wnętrza nie był ograniczony skąpych zapisami PFU. (Jest oczywiście możliwe, iż w wyniku procesu uzgodnień z Oddziałem, nie będzie potrzeby grafik na sali wzmożonego nadzoru, jeśli pozostałe elementy pomieszczenia jak ściany, posadzka dadzą zadowalający efekt).

20. Prosimy o informację czy parapety zewnętrzne mają zostać wymienione w całości na remontowanych oddziałach? Czy też tylko w miejscach gdzie wymienione będą okna z uwagi na dostosowanie do wymagań p.poż.

Odpowiedź : Wymiana parapetów zewnętrznych - tam gdzie są wymieniane okna. Do wymiany okna drewniane, stare na oddziałach – wg wizji lokalnej, która była możliwa.

21. Prosimy o informację, czy w pomieszczeniach w których jako wykończenie ścian (zgodnie z tabelą materiałową) jest malowanie farbą lateksową - należy wykonać system: wykładzina ścienna pod malowanie + malowanie farbą lateksową- zgodnie z zapisami PFU.



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Odpowiedź : Tak. Zwłaszcza w komunikacji, pokojach pacjenta, strefach obić ścian łózkami, wózkami, sprzętem. Możliwość zrezygnowania z tapety pod malowanie w pomieszczeniach bez narażenia na uszkodzenia mechaniczne: magazyny leków, bielizny (ale nie sprzętu), magazyn IT, etc.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Anna Kąkol-Kąkol
Kierownik
Zakładu Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 14 284 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

