



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860

fax /+48/ 42 20688 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 8 lutego 2019 roku

IMŁ/BZ/3-1/BI/ZP/2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj”

Znak sprawy : 3/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: zapisy SIWZ

Pytanie 1. Proszę o określenie przewidywanego miejsca przez (Inwestora/Użytkownika tj. Szpital) związanego z lokalizacją stacji trafo SN?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Punkt 7.2.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - wskazuje lokalizację dla posadowienia stacji transformatorowej. Szczegółową lokalizację należy ustalić z Zamawiającym oraz Użytkownikiem na etapie projektowania.

Pytanie 2. Proszę o określenie koncepcji rozdzielnic NN w nowo budowanej/projektowanej stacji SN?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Punkt 7.2.8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ - wskazuje główne wytyczne dotyczące konfiguracji przewidywanej rozdzielnic 0,4 kV oraz minimalne wymagania jej stawiane. Szczegóły należy określić (dostosować) na etapie projektowania.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie 3 . Proszę o informacje czy przewidziane jest zasilanie :

- rezerwowe (agregat) w nowo projektowanej stacji SN?

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ nie przewiduje montażu nowego agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego.

- zapewnienie miejsca?

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż konstrukcja stacji uniemożliwia montaż wewnątrz agregatu prądotwórczego; nowa rozdzielnica 0,4 kV przewiduje pole dla podłączenia agregatu w przyszłości (zgodnie z Punktem 7.2.8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, rozdzielnicę należy wyposażyć w wyłącznik 630A z napędem silnikowym).


- wybudowanie pola SZR ?

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia iż, konfiguracja nowej rozdzielnicy 0,4 kV uwzględnia możliwość montażu w przyszłości układu SZR (zgodnie z Punktem 7.2.8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, rozdzielnicę należy wyposażyć w dodatkowy wyłącznik sprzęgłowy 630A z napędem silnikowym).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych


Anna Piechota

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

