



Łódź, dnia 12 lutego 2019 roku

IMŁ/BZ/3-3/BI/ZP/2019

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj”
Znak sprawy : 3/ZP/PN/19

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.02.2019 roku – z powodu szeregu zadanych pytań do postępowania znak sprawy 3/ZP/PN/19 – zadanie pn. Przebudowa układu zasilania w energię elektryczną Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach “ zaprojektuj i wybuduj”.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2. Proszę o udostępnienie rysunków, na których będzie wskazane miejsce przyłączenia zasilania linii kablowej SN 15kV zasilającej stację transformatorową 15/0,4kV 630 kVA

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Punkt 7.2.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wskazuje lokalizację dla posadowienia stacji transformatorowej (w klinie ulic Rataja i Rybickiego); szczegółową lokalizację należy ustalić z Zamawiającym oraz Użytkownikiem na etapie projektowania

Pytanie nr 3. Proszę o udostępnienie rysunków, na których będzie wskazane miejsca mufowania nowo wybudowanych linii kablowych nN 0,4kV z istniejącymi pętlami kablowymi szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż od planowanej lokalizacji nowej stacji transformatorowej do miejsca mufowania z istniejącą siecią szpitala jest szacunkowo 300 mb, Dokładna lokalizacja będzie wynikać z aktualnej mapy do celów projektowych i wskazówek Zamawiającego oraz Użytkownika.


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



Pytanie nr 4. Czy istnieje możliwość rozbudowy i zwiększenia mocy poprzez rozbudowę stacji SN jako obwodowej, zwiększenia mocy przyłączeniowej na istniejącym przyłączy SN?
Uwarunkowanie: jeden pomiar dla całości obiektu szpitala, brak opłat pomiędzy PGE, Szpital (użytkownik), skrócenie czasu realizacji do wymaganego w postępowaniu.

Podsumowując pytanie:

Wykonanie stacji wg. wymagań z PFU (niemożliwe w terminie 14 tygodni).
czas realizacji

- uzyskanie warunków przyłączeniowych – około 6 tygodni.
- pozwolenie na budowę – około 8 tygodni.
- prace projektowe, uzgodnienie projektu, realizacja – 8 tygodni.


Odpowiedź : Zaproponowane przez Państwa rozwiązanie wymagałoby rozbudowy/przebudowy istniejącej rozdzielni SN w stacji transformatorowej 2-A226 „Sobieskiego Szpital”

Informujemy, że jej rozbudowa o kolejne pole nie jest możliwa ze względu na brak miejsca w pomieszczeniu rozdzielni, natomiast przebudowa (wymiana na nową) również nie jest dopuszczalna ze względu na brak miejsca w kanałach kablowych oraz zły stan techniczny kabli 12/20kV zasilających obecną rozdzielnicę SN – ingerencja w kable mogłaby skutkować awarią.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych


Anna Piechota

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120.000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

