



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515 tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódź fax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060 REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 16 maja 2018 roku

IMŁ/BZ/15- *6* /BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Znak sprawy 15/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

W PFU określono szerokość drzwi do pokoiów łóżkowych na 120cm.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie drzwi drewnianych drzwiami o konstrukcji aluminiowej lub wykonanie drzwi drewnianych o standardowej szerokości równej 110 cm?

Uzasadnienie:

Drzwi o konstrukcji aluminiowej lub drzwi o szer. 110cm. będą zdecydowanie lepsze co przełoży się na lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie ich przez pacjentów.

Zamawiający wymaga zaoferowania drzwi o szerokości 120cm, okleina drewnopodobna – laminat. Drzwi na zamówienie. Ościeżnice obejmujące stalowe lakierowane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi o szerokości 110cm.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści do stosowania atestowane tapety szklane z możliwością wykonania odpowiednich nadruków?

Odpowiedź:

W części obiektu tak, po akceptacji próbki – jej jakości, grubości, koloru i parametrów ścieralności. Tapety nie mogą być już po nadrukach malowane na budowie, muszą być barwione w masie.

Pytanie 3. Czy tapety magnetyczne w pomieszczeniach: sekretariatu, ordynatora itd., będą tylko do wysokości 2,5m?

Odpowiedź:

Tak, lub wyżej – do wysokości sufitu podwieszonego – nadproża okna.

Tapeta po całości ściany, gdyż ściana ma być jednolita, bez plastrów tapety o różnych fakturach, kolorach. Wymagane tapety muszą posiadać atest do stosowania w obiektach szpitalnych.

Pytanie 4. Czy w celu ujednolicenia, zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wykładziny PVC, we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem tych, w których zastosowano płytki ceramiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).





Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515tel. /+48/ 42 2068860

90-051 Łódźfax /+48/ 42 20688 61

NIP: 726-26-54-060REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Pytanie 5. Dotyczy pkt.II.2.c.8 Dotyczy piętra VI i IV-Pochwyty

„Pochwyty w komunikacji drewniane systemowe z atestami do szpitali. W kolorze zbliżonym do wzorów drzwi i mebli stałej zabudowy. W komunikacji z oświetleniem nocnym - podświetlenie taśmą liniową LED na całej długości pochwyty”

Na rynku nie występują spełniające te warunki systemowe pochwyty. Proponujemy systemowe pochwyty PCV, a oświetlenie atestowane, zamontowane w ścianie lub suficie. Pochwyty PCV nie są przystosowane do montaż taśm ledowych jest to „rękodzieło”, na które nie ma atestów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje pochwyty drewniane z atestem. Listwa ledowa może być w ścianie w postaci liniowej lub punktowej wzdłuż pochwyty lub w pochwyty.

Pytanie 6. Czy Inwestor dopuszcza zainstalowanie oświetlenia nocnego w ścianach lub suficie w miejsce proponowanego oświetlenia w poręczach i pochwytych?

Patrz odp. na pyt. 5.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., modyfikuje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9 maja 2018r.:

Odpowiedź na pyt. nr 3

(...)

Wykreśleniu ulegają sformułowania w opisie pokój łózkowy:

- ~~-obudowa grzejników ze sklejk drewnianej z wycinanymi wzorami;~~
- ~~-malowanie dodatkowe ścianki wspinaczkowej~~

Odpowiedź na pyt. nr 7 otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska

Dorota Kowal-Kądrowska
Dział Zamówień Publicznych

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

